



P. Magucki

Jasło, 23 stycznia 2023 r.

RZ.ZZŚ.2.4901.32023.MJ

Pan

Andrzej Walczyk

„PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI

INSTALACJI SANITARNYCH Walczyk Andrzej”

ul. Różana 28,

38-200 Jasło



WEZWANIE

Działając na podstawie:

- art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w zw. z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

wzywam

do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej KIP) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ujazd i Brzyska z przerzutem do kanalizacji w m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej m. Jasła”, przedłożonej przy piśmie Wójta Gminy Brzyska z dnia 5 stycznia 2023 r. znak: R.6220.1.2023 (data wpływu 09.01.2023 r.). W dokumencie tym stwierdzono braki, które nie pozwalają na przeprowadzenie analizy przedłożonego dokumentu zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym, Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy uzupełnić w następujący sposób:

1. Należy uzupełnić mapy o legendę i oznaczyć obręby ewidencyjne na mapach nr 1,2,3,4.
2. W związku z planowanym przekroczeniem rzeki Wisłoki na działce 531 i lokalizacją komór przewiertowych na działkach ewid. 220/2 i 526/2 należy podać obręby ewidencyjne dla tych działek. Należy określić odległość komór wejściowych od brzegów rzeki i opisać technologię. Jasno określić jaka będzie ingerencja w Obszar PLH180052 Wisłoka z dopływami.
3. Określić sposób zagospodarowania płuczki stosowanej przy metodach bezwykopowych.
4. Podać jak będą przekraczane cieki naturalne (oprócz rzeki Wisłoki). Opisać jak będą umacniane ww cieki. Należy wziąć pod uwagę, że cieki naturalne należy umocnić narzutem kamiennym.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Strona 1 z 2

5. Wyjaśnić czy omawiane odcinki kanalizacji znajdować się będą na terenie aglomeracji.
6. Podać jak zostanie zagospodarowana woda po wykonaniu próby szczelności.
7. Podać zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych pracowników.
8. Wyjaśnić czy kanalizacja projektowana jest jako układ szczelny.
9. Należy przedstawić sposób zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed awaryjnym skażeniem substancjami ropopochodnymi.

Wyjaśnienia należy przedłożyć w czterech egzemplarzach w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania: jeden egzemplarz przekazać tut. Organowi, trzy zaś Wójtowi Gminy Brzyska jako organowi prowadzącemu postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na obecnym etapie nie ma wystarczających podstaw do wydania wymaganej opinii będącej przedmiotem wniosku, w związku z tym niezbędne jest przeanalizowanie i omówienie ww. zagadnień.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:


- 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
- 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§ 3. Ponaglenie wnosi się:

- 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
- 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektorów zarządów zlewni Wód Polskich.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni

Andrzej Polakiewicz

Otrzymują:

1. Adresat (w załączeniu RODO)
2. Aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl