

B.ZO.7.2022

Brzyska 03.11.2022r.


Odpowiedź na zadane pytania do postępowania B.ZO.7.2022

W ramach prowadzonego postępowania określacie Państwo moc i strumień opraw. Czy słusznie interpretuje, że jest to określona maksymalna moc oprawy i minimalny strumień i zaakceptujecie Państwo oprawy o niższej mocy pod warunkiem osiągnięcia oczekiwanego przez Państwa strumienia?

Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na wysokiej jakości oprawy o wysokiej skuteczności, co pozwoli na osiągnięcie zamierzonego efektu oświetleniowego przy jednoczesnym zwiększeniu oszczędności wynikających z modernizacji.

Odpowiedź:

Gmina Brzyska dopuszcza mniejszą moc opraw przy zachowaniu minimalnego strumienia świetlnego.


WOJ. GMINY BRZYSKA
Rafał Papolak