



ŚWIĘTOKRZYSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

ul. Jagiellońska 68, 25 – 734 Kielce
tel: 41 3655400, fax: 41 3451873, e-mail: wsse.kielce@pis.gov.pl, www: gov.pl/wsse-kielce

Kielce, dnia 14-10-2021

Znak: NHS.9020.3.99.2021

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO O POGORSZENIU JAKOŚCI WODY			
Nazwa wodociągu	Mnin		
Id_wodociągu	2605PWOD0006		
Powiat	Konecki	Gmina	Słupia Konecka
Właściciel/zarządca wodociągu	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka Sp. z o. o., Słupia Konecka 30A, 26-234 Słupia Konecka		
Produkcja wody [m ³ /d]	629,18	Liczba zaopatrywanej ludności	3280
Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Mnin, Budziszław, Biały Ług, Słomiana (przysiółek), Czerwona Wola Wieś, Czerwona Wola Kolonia, Hucisko, Olszówka, Radwanów Wieś, Radwanów Kolonia, Wólka, Pilczyca, Ruda Pilczycka, Skąpe, Rytlów, Zaostrów, Słupia Konecka, Piaski, Pijanów, Bania, Błagodać (przysiółek), Bukowie (przysiółek), Gabrielów (przysiółek), Kajetanów (przysiółek), Malik (przysiółek), Mokre (przysiółek), Przymusów (przysiółek), Szwedy (przysiółek) - (gm. Słupia Konecka), powiat konecki		
Data pobrania próbki	11.10.2021 r.	Data zakończenia badania	13.10.2021 r.
Id laboratorium	2610PL1	Typ poboru	nadzór sanitarny
Przekroczony parametr	Bakterie grupy coli	Wartość przekroczenia	48 jtk/100 ml
Nr decyzji	NHS..9020.6.126.2021.JM	Data wydania	13.10.2021
Organ wydający	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich		
Zarządzenia decyzji	1. Wprowadzić zakaz spożywania wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania stwierdzających jej przydatność do spożycia. 2. Poinformować konsumentów o zakazie spożywania wody z wodociągu Mnin gm. Słupia Konecka. 3. Zapewnić użytkownikom wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 4. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze z zakresu dezynfekcji, mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i doprowadzenie jakości wody w sieci wodociągowej do składu mikrobiologicznego spełniającego wymagania określone w ww. rozporządzeniu.		

	5. Powiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich o zakończeniu działań naprawczych i sposobie wykonania zarządzeń oraz przedłożenie wyników badań próbek wody wykonanych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, potwierdzających wykonanie zarządzenia ppkt 4.
Działania podjęte przez właściciela/zarządcę wodociągu	1. Rozpoczęto dezynfekcję sieci. 2. Zapewniono mieszkańcom wodę butelkowaną

Z up. Świętokrzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Iwona Konieczna-Kwinkowska
kierownik
Dział Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje drogą elektroniczną:

1. adresat – pocztą elektroniczną na adres e-mail: czkw00@kielce.uw.gov.pl
2. aa