

## Charakterystyka przedsięwzięcia

stanowiąca załącznik do decyzji nr R.6220.1.2023 z dnia 17.03.2023

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ok. 23,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 0,97 km kanalizacji tłocznej. Rurociągi będą posadowione na głębokości ok. 1,4 — 5,0 m p.p.t. Ponadto planuje się wykonanie pompowni ścieków. Ścieki z terenów nowoskanalizowanych odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblowa i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jaśle, której parametry zapewnią możliwość przyjęcia dodatkowej ilości doprowadzonych ścieków i oczyszczenia ich do wymogów określonych przepisami.

Planowane przedsięwzięcie będzie obiektem podziemnym typu liniowego.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest to teren podlegający ochronie akustycznej. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zagrodowej, dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi odpowiednio 50 dB i 55 dB w porze dziennej oraz 40 dB i 45 dB w nocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza i pyłu, będą mieć charakter przejściowy, ustępujący wraz z przesuwaniem się frontu robót. Prace prowadzone będą w porze dziennej.

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją przedmiotowej kanalizacji sanitarnej. Emisja hałasu na etapie eksploatacji nie będzie znacząco oddziaływać na tereny chronione akustycznie znajdujące się w najbliższym jej otoczeniu, ograniczy się wyłącznie do emisji hałasu związanego z pracą pomp w przepompowniach. Zastosowane zostaną pompy zatapialne, co ograniczy emisję hałasu.

W ramach zamierzenia wykonane zostaną przekroczenia cieków wodnych (17 sztuk) oraz rowów melioracyjnych (10 sztuk). Przekroczenia będą wykonane metodą bezwykopową lub metodą rozkopu, w zależności od możliwości technicznych. Przekroczenia metodą rozkopu będą wykonane z zachowaniem przepływu. Planuje się wykonanie w miejscach przekroczeń umocnień brzegów i skarp cieków i rowów melioracyjnych, które będą zabezpieczone z wykorzystaniem narzutu kamiennego.

Obszar realizacji przedsięwzięcia stanowią głównie pasy drogowe oraz działki prywatne. Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacyjnej to teren zabudowy mieszkalnej i gospodarczej oraz tereny zielone i użytkowane rolniczo. Miejscowo konieczna będzie wycinka zakrzaczeń i młodych drzew, w tym owocowych, kolidujących z przebiegiem planowanej sieci kanalizacyjnej. Drzewa narażone na uszkodzenia mechaniczne zostaną zabezpieczone.

Nie przewiduje się, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie pogorszy klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zaplecza materiałowo-sprzętowe zorganizowane będą na utwardzonym terenie w sąsiedztwie Domu Ludowego w Ujeździe. Podczas prac stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt i środki transportu. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

W ramach zamierzenia przewiduje się wykonanie hydraulicznych prób szczelności rurociągów. Woda przeznaczona na cele technologiczne, będzie pobierana z sieci wodociągowej. Po zakończeniu prób szczelności, wykorzystana na ten cel woda, zostanie odprowadzona do odcinków czynnej sieci kanalizacji sanitarnej i skierowana dalej do oczyszczalni ścieków w Jaśle.

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych będą one odwadniane, poprzez bezpośrednie wypompowanie za pomocą pomp. Odpompowywana woda kierowana będzie do wozów asenizacyjnych. W ramach zamierzenia wykonane zostaną przekroczenia cieków wodnych (17 sztuk) oraz rowów melioracyjnych (10 sztuk). Przekroczenia będą wykonane metodą bezwykopową lub metodą rozkopu, w zależności od możliwości technicznych. Przekroczenia metodą rozkopu będą wykonane z zachowaniem przepływu. Planuje się wykonanie w miejscach przekroczeń umocnień brzegów i skarp cieków i rowów melioracyjnych, które będą zabezpieczone z wykorzystaniem narzutu kamiennego.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie Głównego Zbiornika Wód

Podziemnych Dolina Rzeki Wisłoka nr 433. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie m.in. na działce ewid. nr 1062 obręb Brzyska na której utworzona została strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody na podstawie decyzji znak RZ.ZUZ.2.421.100.10.2019.PP z dnia 27 sierpnia 2019r. Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Ponadto przedsięwzięcie wraz z terenem oddziaływania znajduje się częściowo na terenie zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie QI% i QIO%. Teren inwestycji częściowo uzbrojony jest w sieć drenarską.

Zgodnie z „Ewidencją melioracji wodnych” na obszarze planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. W związku z tym, Inwestor w przypadku ingerencji w grunt zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać przebudowy tych urządzeń w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Liwocz PLH180046, znajdujący się w odległości ok. 0,5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia.

**Z up. Wójta**  
*Wiesława Urban*  
Zastępca Kierownika Referatu  
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska