

RIG.271.4.2022.DS

Wiśniew, dnia 13 czerwca 2022 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego nr **RIG.271.4.2022.DS** pn. „**Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną**”

o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie **Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew w zakresie działalności sektorowej o wartości od 130.000 zł do progów określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku** (zwanego dalej „**Regulaminem**”)

Odpowiedzi na zapytania (nr VI)

Na podstawie § 12 *Regulaminu* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

Pytanie 1:

W odpowiedzi do pisma z dnia 09.06.2022 r na pytanie nr 1 Zamawiający podał ilości pomp szt. 12 natomiast w przedmiarze jest podana ilość szt 8.

Wykonawca prosi o jednoznaczną odpowiedź jaką należy przyjąć ilość pomp do wyceny w pompowni 12 szt. czy 8 szt.?

ODPOWIEDZI 1:

Umowa obejmuje (§ 1 ust. 2 pkt 4):

„*Wykonanie zdalnego sterowania i modernizacji pompowni położonych w Wiśniewie do oczyszczalni ścieków dla 6 przepompowni w miejscowości Wiśniew.*”

W ramach zadania należy wykonać:

I. zdalne sterowanie dla 6 istniejących przepompowni (tj. 12 pomp)

II. Modernizację 4 przepompowni (stąd w przedmiarze podano 8 sztuk pomp), polegającą w szczególności na wymianie pomp na nowe.

Są to:

- 1) Przepompownia oznaczona P2 - 2 pompy:
Qp = 11 dm³/s
Hp = 8,7m
Moc silnika = 2,2kW
- 2) Przepompownia oznaczona P3 - 2 pompy:
Qp = 3 dm³/s
Hp = 11 m
Moc silnika = 1,5 kW

3) Przepompownia oznaczona P5 - 2 pompy:

$Q_p = 4 \text{ dm}^3/\text{s}$

$H_p = 10\text{m}$

Moc silnika = 1,5 kW

4) Przepompownia oznaczona P6 - 2 pompy:

$Q_p = 3,5 \text{ dm}^3/\text{s}$

$H_p = 4,2\text{m}$

Moc silnika = 1,1 kW

Wymianie nie podlegają pompy w przepompowniach oznaczonych jako P1 oraz P4.

WOJT
Krzysztof Kryszczuk



Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania