

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: ZPiI.271.8.2024 pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą**”.

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie:

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi i uzupełnienia SWZ o decyzję lokalizacyjną Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych nr 31.07.24 proszę o doprecyzowanie zakresu robót związanego z budową odcinków sieci wodociągowej wzdłuż pasa drogi.

Wyżej wymieniona decyzja (punkt 4h) nakłada na Inwestora obowiązek lokalizowania sieci wodociągowej układanej **wzdłuż** pasa drogowego w rurach osłonowych. Dokumentacja projektowa i załączone do SWZ przedmiary nie zostały dostosowane do wymogów w/w decyzji i nie zakładają konieczności montażu rur przewodowych w rurach osłonowych na odcinkach sieci wodociągowej lokalizowanej wzdłuż pasa drogi powiatowej. Szacunkowa długość sieci lokalizowanej wzdłuż pasa drogowego to około 1,3 km. Zastosowanie rur osłonowych zgodnie z decyzją nr 31.07.24 punkt 4h znacznie powiększy koszty realizacji zadania i utrudni późniejszą eksploatację sieci wodociągowej.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy przy montażu sieci wodociągowej lokalizowanej w pasie drogowym **wzdłuż** drogi powiatowej 1928W i 1938W należy stosować rury osłonowe ?

Odpowiedź:

Rury osłonowe stosować wyłącznie na przejściach poprzecznych przez drogi powiatowe. Zastosowanie odrębnych rur osłonowych na sieci wodociągowej prowadzonej wzdłuż pasa drogowego uniemożliwi podłączenie się odbiorców. Zintegrowany płaszcz ochronny zaprojektowanych rur (zgodnie z pkt. 7b opisu technicznego) należy traktować jako spełnienie wymogu zawartego w pkt. 4.h) decyzji Nr 31.07.24 wydanej przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku.

Pytania i udzielone odpowiedzi stają się częścią SWZ oraz będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. Dotychczasowe ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez MAŁGORZATA
EWELINA SZYMAŃSKA; MIASTO I
GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
Data: 2024.09.17.13:49.07 CEST..