



Starostwo Powiatowe w Łosicach
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
tel./fax: 83 357 19 29
e-mail: powiat@losice.pl www.powiat.losice.pl

Łosice, dnia 8 sierpnia 2023 r.

OA.272.47.2023

**Wszyscy biorący udział
w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (etap II)

Pytanie nr 1

Poprawiono przedmiar (załącznik nr 2).

Pytanie nr 2

Okna należy wykonać jako skrzynkowe, proporcjonalnie odzwierciedlone tak jak w I etapie.

Pytanie nr 3

Współczynnik przenikania ciepła dla okien od stycznia 2021 roku został obniżony do 0,9 W/(m²·K) i taki obowiązuje w zamówieniu, natomiast współczynnik przenikania ciepła drzwi powinien wynosić co najmniej 1,3 W/m²K.

Pytanie nr 4

Zestawienie stolarki (załącznik nr 1).

Pytanie nr 5

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pytanie nr 6

Parapety należy wykonać adekwatnie do wykonanych w pierwszym zamówieniu z blachy cynkowo-tytanowej.

STAROSTA
Janusz Kowalski