

Znak: GKiB.6220.1.2026

Identyfikator pisma: 15781.2026

**TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Stefana Batorego 17A
43-300 Bielsko-Biała**

**DECYZJA
Wójta Gminy Buczkowice
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 1a, art. 74 ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),
- § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zmianami),

W oparciu o przedłożoną dokumentację, w tym:

- Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wyrażoną w postanowieniu nr WOOŚ.4220.95.2026.AM. z dnia 4.03.2026 r., podtrzymaną pismem nr WOOŚ.4220.95.2026.AM.2 z dnia 25.03.2026 r.,
- Opinię Sanitarną Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr NS-NZ.9022.26.4.2026 z dnia 2.04.2026 r. oraz
- Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu nr KZ.ZZŚ.4130.1.13.2026.MOG z dnia 12.03.2026 r., podtrzymaną pismem nr KZ.ZZŚ. 4130.1.13.2026.MOG z dnia 31.03.2026 r.

po rozpatrzeniu wniosku: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Batorego 17a – działającego przez pełnomocnika Pana Mirosława Kuchnę

z dnia 5.02.2026 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji: Magurka – Szczyrk polegająca na przebudowie (podwyższeniu) słupów nr 53, 58 i 63” zlokalizowanych na działkach nr 2327/2, 3006 położonych w Buczkowicach oraz działkach nr 3700/1 i 3701/1 położonych w Rybarzowicach.**

orzekam:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji: Magurka – Szczyrk polegająca na przebudowie (podwyższeniu) słupów nr 53, 58 i 63” zlokalizowanych na działkach nr 2327/2, 3006 położonych w Buczkowicach oraz działkach nr 3700/1 i 3701/1 położonych w Rybarzowicach.**

II. Stwierdzam zgodność lokalizacji w/w przedsięwzięcia z:

- ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Buczkowice (Uchwała Rady Gminy Buczkowice XXXVI/272/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 7424, ze zm.))
- ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice (Uchwała Rady Gminy Buczkowice XLIX/334/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2023 r. poz. 924))

III. Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

III.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejących słupów nr 53, 58 i 63 zlokalizowanych na działkach nr 2327/2, 3006 położonych w Buczkowicach oraz działkach nr 3700/1 i 3701/1 położonych w Rybarzowicach, poprzez wykonanie wstawek podwyższających słupy o wysokości nieprzekraczającej 5m każda. Po wykonaniu powyższych prac, wysokość każdego z podwyższanych słupów będzie nie większa niż 31m n.p.t.

III.2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

III.2.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, należy:

- a) zapewnić oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne przekształcenie jego powierzchni;
- b) zorganizować teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych, w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem;
- c) wyposażyć bazę sprzętową oraz materiałów budowlanych w szczelną nawierzchnię, zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
- d) wyposażyć zaplecze budowy w materiały neutralizujące ewentualne wycieki i rozlewy (sorbenty);
- e) podejmować niezwłoczne działania w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa lub oleju z maszyn i pojazdów), mające na celu zapobieganie przenikania zanieczyszczeń do ziemi lub wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu należy przekazać wyspecjalizowanym firmom);
- f) zorganizować zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników wykonujących roboty oraz zapewnić prawidłową gospodarkę ściekową, w zakresie ścieków o charakterze bytowym, pochodzących z zaplecza budowy, poprzez ich odprowadzanie do szczelnych zbiorników

bezodpływowych (przenośnych sanitariatów), opróżnianych przez firmy prowadzące działalność w tym zakresie;

- g) dokonywać ewentualnego tankowania pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowania wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) na uszczelnionej nawierzchni;
- h) minimalizować ilość powstających odpadów oraz postępować z powstającymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- i) magazynować odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawanie ścieków – wód odciekowych;
- j) realizować prace budowlane wyłącznie w porze dziennej;
- k) stosować wyłącznie sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy – stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi;
- l) składować glebę z wykopów w ich pobliżu, w formie nasypów bądź pryzm; po zakończeniu prac, warstwa usuniętej gleby powinna zostać wykorzystana w maksymalny sposób przy pracach wykończeniowych.

III.2.2 Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, należy:

- a) wykonywać regularne przeglądy stanu technicznego linii elektroenergetycznej;
- b) wykonywać regularne zabiegi konserwacyjne linii elektroenergetycznej;

Uzasadnienie

W dniu 5.02.2026 r., w siedzibie Urzędu Gminy Buczkowice, został złożony wniosek przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Batorego 17a - działającego przez pełnomocnika Pana Mirosława Kuchnę, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji: Magurka – Szczyrk polegająca na przebudowie (podwyższeniu) słupów nr 53, 58 i 63” zlokalizowanych na działkach nr 2327/2, 3006 położonych w Buczkowicach oraz działkach nr 3700/1 i 3701/1 położonych w Rybarzowicach”**.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejących słupów nr 53, 58 i 63 zlokalizowanych na działkach nr 2327/2, 3006 położonych w Buczkowicach oraz działkach nr 3700/1 i 3701/1 położonych w Rybarzowicach, poprzez wykonanie wstawek podwyższających słupy o wysokości nieprzekraczającej 5m każda. Po wykonaniu powyższych prac, wysokość każdego z podwyższanych słupów będzie nie większa niż 31m n.p.t.

Na podstawie złożonego wniosku Wójt Gminy Buczkowice wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przy czym z uwagi fakt, iż ilość stron przekracza 10 osób, w postępowaniu miał zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), tj. strony były zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach podjętych przez Wójta Gminy Buczkowice, poprzez publiczne obwieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony postępowania zawiadomieniem z dnia 23.02.2026 r. zostały poinformowane o wszczętym postępowaniu oraz możliwości składania wniosków i zarzutów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienia zostały między innymi wywieszone na tablicach ogłoszeń sołectwa Rybarzowice, tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Buczkowice,

jak i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego urzędu. Na tym etapie prowadzonego postępowania, żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków oraz zarzutów.

Ponieważ, przedsięwzięcie w świetle § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późniejszymi zmianami), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Wójt Gminy Buczkowice pismem z dnia 24.02.2026 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej pismem nr ONS-ZNS.9022.2.11.2026 z dnia 3.03.2026 r., przekazał wystąpienie Wójta Gminy Buczkowice dotyczące uzyskania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 4.03.2026 r. nr WOOS.4220.95.2026.AM, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do wpływu na środowisko przyrodnicze, argumentując swoje stanowisko między innymi tym, że:

- biorąc pod uwagę rodzaj i skalę inwestycji oraz zasięg możliwego oddziaływania nie zachodzą uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zmianami);
- zgodnie z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach rolnych;
- przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na warunki eksploatacji linii elektroenergetycznej 110 kV dzięki zwiększeniu odległości przewodów od ziemi i innych obiektów;
- nie przewiduje się, aby eksploatacja przedsięwzięcia stanowiła zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
- przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na ograniczenie istniejącego oddziaływania w zakresie emisji pola elektromagnetycznego oraz emisji hałasu;
- na etapie realizacji przedsięwzięcia inwestor realizujący przedsięwzięcie obowiązany jest uwzględnić szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie oddziaływania tego etapu na poszczególne elementy środowiska;
- wykonanie podwyższeń przedmiotowych słupów nie będzie związane ze zmianą ich lokalizacji czy koniecznością zajęcia dodatkowej powierzchni terenu, nie wpłynie na zmianę sposobu zagospodarowania terenu wokół przedmiotowych słupów w porównaniu do stanu obecnego, a także nie będzie związane ze zmianą trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Magurka - Szczyrk;
- przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13, ze zmianami), w tym poza granicami obszarów natura 2000;
- podwyższenie słupa nr 63 będzie realizowane w granicy otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, jednak z uwagi na zakres prac, nie przewiduje się aby realizacja zamierzenia wpłynęła na przedmioty ochrony Parku jak i funkcjonalność korytarza migracji ptaków Lasy Beskidu Śląsko - Żywieckiego;
- inwestycja nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu w piśmie nr KZ.ZZŚ.4130.1.13.2026.MOG z dnia 12.03.2026 r., wyraził opinię, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Według organu

opiniującego, ze względu na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

Pismem z dnia 20.03.2026 r., nr NS-NZ.9022.26.4.2026 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, wezwał Wójta Gminy Buczkowice do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Przedmiotowe wezwanie zostało przesłane pełnomocnikowi wnioskodawcy w dniu 20.03.2026 r. drogą poczty e-mail.

Pełnomocnik wnioskodawcy w piśmie z dnia 23.03.2026 r. przedłożył wymagane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, stąd Wójt Gminy Buczkowice pismem z dnia 24.03.2026 r. ponownie zwrócił się o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 25.03.2026 r., nr WOOS.4220.95.2026.AM.2 podtrzymał swoje wcześniejszą stanowisko wyrażone w postanowieniu z dnia 4.03.2026 r., nr WOOS.4220.95.2026.AM o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu w piśmie z dnia 31.03.2026 r., nr KZ.ZZŚ.4130.1.13.2026.MOG, poinformował, iż analiza materiałów będących uzupełnieniem dokumentacji w przedmiotowej sprawie, wykazała, że inwestycja nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, stąd stanowisko wyrażone w opinii z dnia 12.03.2026 r., nr KZ.ZZŚ.4130.1.13.2026.MOG pozostaje bez zmian.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem z dnia 2.04.2026 r., nr NS-NZ.9022.26.4.2026 wyraził opinię, aby dla planowanego przedsięwzięcia odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ z przedłożonych materiałów wynika, że:

- planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie standardów jakości środowiska, a tym samym na zdrowie ludzi;
- poziom pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi, nie będzie naruszał wartości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448);
- nie przewiduje się, aby funkcjonująca linia elektroenergetyczna mogła być źródłem hałasu, którego poziom w środowisku mógłby naruszyć dopuszczalne standardy, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Według organu opiniującego, realizacja inwestycji nie pogorszy istniejącego stanu sanitarno-higienicznego i zdrowia ludzi.

Na podstawie wydanych opinii, w oparciu o przedłożoną kartę informacyjną przedsięwzięcia, złożone uzupełnienia, wyjaśnienia i zgromadzoną w toku postępowania dokumentację oraz po przeanalizowaniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), Wójt Gminy Buczkowice stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Według tutejszego organu, odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko jest uzasadnione, ponieważ:

- zebrana dokumentacja sprawy umożliwi dokonanie oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze;
- zebrana dokumentacja sprawy umożliwi dokonanie oceny stopnia uciążliwości oraz wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan sanitarno-higieniczny i zdrowie ludzi;
- inwestycja nie jest sprzeczna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- realizacja inwestycji nie będzie związana ze zmianą lokalizacji słupów czy koniecznością zajęcia dodatkowej powierzchni terenu, nie wpłynie na zmianę sposobu zagospodarowania terenu wokół przedmiotowych słupów w porównaniu do stanu obecnego, a także nie będzie związana ze zmianą trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Magurka – Szczyrk;
- inwestycja nie wymaga wycinki drzew;
- obszar, na którym planowana jest inwestycja nie należy do terenów cennych pod względem przyrodniczym, zlokalizowanych na terenie Gminy Buczkowice;
- na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów;
- w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym obszary objęte ochroną w ramach sieci ekologicznej Natura 2000;
- na obszarze oddziaływania przedmiotowej linii nie występują obecnie ani nie są planowane przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania swoich oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
- na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia inwestor przewidział szereg rozwiązań organizacyjno-technologicznych, mających na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko;
- realizacja, jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej;
- planowane przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zmianami);
- w ramach planowanego przedsięwzięcia - zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie dojdzie do emisji do atmosfery zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachowych), płynnych, pyłowych ani żadnych innych odpadów.;
- zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w następstwie przedsięwzięcia, wartość pola elektromagnetycznego oraz wielkość hałasu emitowanego przez przebudowywaną linię nie będą przekraczać dopuszczonych norm określonych przepisami prawa, a dodatkowo ulegną zmniejszeniu w stosunku do obecnego poziomu.
- nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne;
- gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- zaproponowane rozwiązania techniczne, w tym rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycji, są zgodne z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego.

W ramach stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostały przez tutejszy organ uwzględnione łącznie następujące szczegółowe kryteria:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody powierzchni ziemi,
- d) emisji i występowania innych uciążliwości,
- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
- f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
- g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
- c) obszary górskie lub leśne,
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- h) gęstość zaludnienia,
- i) obszary przylegające do jezior,
- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
- d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
- g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Szczegółowa i uważna analiza wszystkich powyższych uwarunkowań, w odniesieniu do planowanej inwestycji, potwierdziła, że rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

oraz przewidywana ilość substancji i energii wprowadzonych do środowiska, nie będą stanowiły zagrożenia dla stanu środowiska oraz zdrowia ludzi. Stąd też postanowiono o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, planowana inwestycja wiąże się z określonym oddziaływaniem na środowisko, dlatego aby zapewnić ograniczenie uciążliwości na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i w fazie jego eksploatacji, ustalono w niniejszej decyzji środowiskowe uwarunkowania.

Istotne jest, iż uciążliwości ze strony inwestycji nie będą znaczące, w związku z brakiem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz minimalizacji oddziaływań akustycznych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia właściwie zorganizowane zaplecze budowy i baza sprzętowa, stosowanie sprawnego technicznie sprzętu i środków transportu, oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne przekształcenie jego powierzchni, pozwolą na ograniczenie uciążliwości i niekorzystnego oddziaływania inwestycji.

W celu minimalizacji emisji hałasu do środowiska, z terenu wnioskowanej inwestycji, przewidziano prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej oraz utrzymywanie w wysokiej sprawności maszyn i urządzeń.

W trosce o środowisko wodno-gruntowe, przewidziano, iż baza sprzętowa oraz materiałów budowlanych, wyposażona będzie w szczelną nawierzchnię oraz w materiały neutralizujące ewentualne wycieki i rozlewy (sorbenty). Ścieki socjalno-bytowe powstające w trakcie prac budowlanych odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przenośnych sanitariatów), systematycznie opróżnianych przez firmy prowadzące działalność w tym zakresie. Ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) dokonywane będzie na uszczelnionej nawierzchni.

Prawidłowy sposób postępowania z powstającymi w trakcie realizacji inwestycji odpadami, zgodny z obowiązującymi przepisami, pozwoli na właściwą ochronę gleby i wód.

Na etapie eksploatacji systematyczne sprawdzanie stanu technicznego linii elektroenergetycznej, a także wykonywanie regularnych zabiegów konserwacyjnych, zapewnieni właściwą pracą linii i zminimalizuje ryzyko jej awarii.

Określone w niniejszej decyzji warunki dla przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi wynikają z obowiązujących regulacji prawnych oraz ustaleń przedłożonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i według Wójta Gminy Buczkowice w pełni zabezpieczą stan środowiska w rejonie oddziaływania inwestycji.

W trakcie trwającego postępowania administracyjnego, strony miały możliwość wglądu do dokumentacji sprawy. Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków oraz zastrzeżeń.

W niniejszej decyzji uwzględniono wszystkie warunki realizacji przedsięwzięcia określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu w opinii nr KZ.ZZŚ.4130.1.13.2026.MOG z dnia 12.03.2026 r., podtrzymanej pismem z dnia 31.03.2026 r., nr KZ.ZZŚ.4130.1.13.2026.MOG.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, w swojej opinii nie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem 6 lat, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Przypomina się, iż zgodnie z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zmianami), prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- 1) bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia;*
- 2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;*
- 3) każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia - na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.*

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Buczkowice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Buczkowice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi, jako załącznik integralną część decyzji.

Wójt
mgr Jerzy Kanik
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Mirosław Kuchna – Pełnomocnik wnioskodawcy
2. Tablice ogłoszeń sołectwa Rybarzowice;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Buczkowice;
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Buczkowice;
5. GKiB a/a

Do wiadomości otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach;
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu;
3. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga odręcznego podpisu osoby upoważnionej.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie (podwyższeniu) istniejących słupów nr 53, 58, 63 elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Magurka – Szczyrk. Słupy zostaną podwyższone poprzez wykonanie wstawek kratowych konstrukcji przestrzennych, podwyższających je o wysokość nieprzekraczającą 5 m każda. Po wykonaniu powyższych prac, wysokość każdego z podwyższonych słupów będzie nie większa niż 31 m n.p.t. Istniejąca linia wykonana jest jako napowietrzna na słupach stalowych kratowych.

Przedsięwzięcie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego.

Celem planowanej inwestycji jest dostosowanie wysokości linii elektroenergetycznej na odcinkach linii odciągowej pomiędzy słupami 52-53, 53-54, 62-63, do temperatury pracy linii +80°C w okresie letnim.

Przedmiotowe słupy zlokalizowane są na działkach ewidencyjnych nr:

- 2327/2 położonej w miejscowości Buczkowice;
- 3006 położonej w miejscowości Buczkowice;
- 3700/1 i 3701/1 położonych w miejscowości Rybarzowice.

Teren przedsięwzięcia objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Buczkowice (Uchwała Rady Gminy Buczkowice XXXVI/272/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 7424, ze zm.) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice (Uchwała Rady Gminy Buczkowice XLIX/334/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2023 r. poz. 924). Zgodnie z zapisami ww. planów, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach użytków rolnych.

W trakcie przebudowy linii, konieczne zapotrzebowanie na surowce (paliwo, energia do urządzeń elektrycznych itp.) zapewnione będą przez wykonawcę w sposób typowy (agregaty prądotwórcze, beczkowozy z wodą itp.) i niepowodujący ingerencji w środowisko naturalne w pobliżu linii.

Wykonanie podwyższeń przedmiotowych słupów nie będzie związane ze zmianą ich lokalizacji czy koniecznością zajęcia dodatkowej powierzchni terenu, nie wpłynie na zmianę sposobu zagospodarowania terenu wokół przedmiotowych słupów w porównaniu do stanu obecnego, a także nie będzie związane ze zmianą trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Magurka – Szczyrk.

Wykonanie inwestycji spowoduje zwiększenie wysokości przewodów nad ziemią w następstwie czego nastąpi zmniejszenie wartości pola elektroenergetycznego przy powierzchni ziemi, a także ograniczy poziom hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie linii.

W ramach przedsięwzięcia nie dojdzie do emisji do atmosfery zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachowych), płynnych, pyłowych ani żadnych innych odpadów.

Przebudowywane słupy będą regularnie poddawane przeglądom stanu technicznego, a także poddawane pracom konserwacyjnym co zapewni właściwą pracę całej linii oraz zminimalizuje ryzyko awarii.

Wójt
mgr Jerzy Kanik
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/