



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Kobiór 03.02.2025 r.

Postępowanie nr: GP.271.38.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Gminny Żłobek w Kobiórze”

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4715947-2025-4e6b-9750-c59cb4d323b9

Numer ogłoszenia: **2025/BZP 00030529**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1: „Proszę o wyjaśnienie zapisu poz. 119 z przedmiaru instalacji sanitarnych: "KNR 2-18W 0513-02-041 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm. Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości krotność= 1,00", w drugiej kolumnie wpisano wartość " -4,00 0,5 m" jaka powinna być poprawna wartość?."

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że poprawna wartość w poz. 119 przedmiaru to -4,00x0,5m, co wynika z profilu podłużnego przyłącza kanalizacji deszczowej (rys. nr 3 projektu przyłącza kanalizacji deszczowej).

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Marcin Robert Ryś
Data: 2025.02.03 13:59:01
CET