



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Kamieniec Ząbkowicki, 15.01.2026 r.

RPRI.6220.6.8.2025.JR

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2025 r. Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, reprezentowanej przez MP Projekt Maciej Pospieszny z/s we Wronkach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Ożary wraz z modułową oczyszczalnią ścieków”,

- I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
II. ustalám następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Elementy wentylacyjne ścieków wyposażyc w filtry antyodorowe.
2. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, a zaplecze budowy trzeba wyposażyc w sorbenty.
3. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia osadnik wstępny oraz osadnik wtórny należy okresowo oczyszczac (przy pełnym obciążeniu oczyszczalni ścieków co ok. 90 dni).

UZASADNIENIE

Na wniosek Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, reprezentowanej przez MP Projekt Maciej Pospieszny z/s we Wronkach z dnia 26.06.2025 r. Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego w dniu 07.07.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Ożary wraz z modułową oczyszczalnią ścieków”, zgodnie z art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W toku postępowania Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego w dniu 14.07.2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu

Zlewni w Nysie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z ewentualnym ustaleniem zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 10.12.2025 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, wskazując na konieczność określenia w decyzji środowiskowej uwarunkowania pkt II.1.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 19.08.2025 r. wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko rzeczonoego przedsięwzięcia, wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji środowiskowej uwarunkowań pkt II.2-3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich postanowieniem nr 74/25 z dnia 05.08.2025 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 79 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (dalej: oos), stwierdził co następuje.

Teren przedsięwzięcia objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na mocy uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXVIII/151/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2006 r., nr 29, poz. 413) wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Rady Gminy w Kamieniec Ząbkowicki nr XLIII/207/10 z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno z 2010 r., nr 128, poz. 1968). Planowane zamierzenie realizowane będzie na terenie oznaczonym w planie jako ZL - lasy i zadrzewienia, KWD - tereny dróg wewnętrznych oraz MR1 - tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie modułowej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewidencyjnym 521/5 w obrębie Ożary, w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Powierzchnia zajęta pod planowaną inwestycję wynosi ok. 1000 m².

Oczyszczalnia ścieków będzie oczyszczalnią typu mechaniczno-biologicznego, charakteryzującą się przepływem $Q_{\text{śrd}} = 72 \text{ m}^3/\text{d}$ przy równoważnej liczbie mieszkańców 600 RLM. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie ciek Gruda (poprzez projektowany wylot DN200). Wylot zostanie wzmocniony umocnieniem betonowym w celu zabezpieczenia skarp rzeki przed erozją i rozmywaniem.

Oczyszczone ścieki wprowadzane do wód nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń lub powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określonych w *rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311):

- BZTs - 40 mg O₂/dm³,
- ChZT - 150 mg O₂/dm³,
- zawiesina ogólna - 50 mg O₂/dm³.

Planowana realizacja inwestycji przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej, w konsekwencji czego zostaną wyeliminowane zagrożenia dla środowiska w postaci naturalnej filtracji ścieków do gleb z ewentualnych nieuszczelnionych zbiorników bezodpływowych. W otoczeniu terenu przedsięwzięcia znajduje się droga oraz zabudowania gospodarcze i mieszkaniowe. Oczyszczalnia zlokalizowana będzie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. W okolicy planowanego przedsięwzięcia występują stanowiska archeologiczne.

Ścieki będą doprowadzane do osadnika wstępnego. Częstki stałe będą się osadzać i łączyć, tworząc osad, który będzie okresowo usuwany przez wóz asenizacyjny w celu dalszego ich zagospodarowania. Ciecz zawierająca fazę stałą będzie dostawać się do komory dawkowania ścieku. Przepływ cieczy będzie kontrolowany przez system porcjowania ścieków, a wstępnie ustalona ilość ścieków częściowo oczyszczonych będzie przekazywana do strefy ze złożem obrotowym. Doprowadzane ścieki przekraczające pojemność systemu czepakowego, pozostaną w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana będzie równowaga hydrauliczna. Wszystkie urządzenia oczyszczalni oraz przepompownie będą zhermetyzowane.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych źródłami zanieczyszczeń powietrza będą silniki pojazdów uczestniczących w pracach transportowych. Podczas wykonywania prac budowlanych wystąpi emisja hałasu pochodząca z prac budowlanych, ciężkiego sprzętu. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy i odwracalny. Ponadto, prace wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej. Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady, które będą magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Ze względu na rodzaj inwestycji, zamierzenie nie będzie powodować uciążliwości akustycznych. Wszystkie urządzenia oczyszczalni zlokalizowane będą poniżej powierzchni terenu, co skutecznie wyeliminuje uciążliwości akustyczne na najbliższe tereny chronione akustycznie. Ponadto, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków związane będzie z emisją hałasu pochodzącą z transportu i urządzeń technologicznych, np. pomp. Urządzenia oczyszczalni zlokalizowane będą poniżej powierzchni terenu, co skutecznie wytłumi emisję hałasu. Wszystkie urządzenia oczyszczalni oraz pompownie będą zhermetyzowane. W związku z powyższym, hałas na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien przekroczyć dopuszczalnych poziomów na terenach chronionych akustycznie, wyznaczonych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)*.

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza pochodzącą z procesów technologicznych oraz z ruchu pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia może wiązać się również z emisją substancji złośliwych. Źródłem substancji złośliwych będą również studzienki kanalizacyjne, jednak przy systematycznej konserwacji emisja substancji złośliwych

do środowiska zostanie znacznie ograniczona. Wszystkie urządzenia oczyszczalni oraz przepompownie, jak już wskazano powyżej, będą zhermetyzowane. W celu ograniczenia emisji substancji złoonych nałożono warunek II.1 niniejszej decyzji.

Oczyszczalnia będzie pracowała w oparciu o ścieki świeże, do urządzeń nie będą trafiały ścieki z szamb albo dowożone. Przy pełnym obciążeniu osad okresowo wybierany będzie (co 3-4 miesiące), jak wyżej wskazano, przez wóz asenizacyjny. Kontrola pracy urządzeń oczyszczalni poprzez zastosowanie systemu automatycznego sterowania oczyszczalni, ograniczy konieczność stacjonarnej kontroli obiektu. Przedsięwzięcie nie powinno spowodować przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87)* oraz *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 845)*.

Na etapie eksploatacji będą powstawać odpady, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe, tłuszcze i mieszaniny olejów. Odpady powstałe w trakcie eksploatacji będą przekazywane do utylizacji odpowiednim podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Przepływ ścieków w szczelnych kolektorach nie będzie stanowił źródła odorów. Szczelnie wykonane odcinki sieci nie będą źródłem skażenia wód gruntowych w trakcie normalnej eksploatacji i nie będą powodować niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię terenu.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ust. 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.)*. Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062) znajduje się w odległości ok. 4,5 km. Inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi.

Biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanych prac, lokalizację w obrębie terenów zabudowanych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz fakt, iż:

- pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. osłonami z desek,
- wykopy będą kontrolowane pod kątem występowania w nich drobnych zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia, będą one odławiane i przenoszone poza obszar przedsięwzięcia,

inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną. Odległość inwestycji od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku KIP, w swej opinii z dnia 19.08.2025 r., uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód pod-

ziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Mając na uwadze powyższe, zdecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony w terminach opisanych w art. 72 ust. 3, 4 i 4b ww. ustawy

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kamieńca Ząbkowickiego
Rafał Batóg

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
3. Strona internetowa <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki/>
- 4 a/a RPRI

Sprawę prowadzi: Justyna Rapacz – inspektor ds. kontroli i ochrony środowiska, tel. 729 057 850



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Załącznik do decyzji środowiskowej Burmistrza Kamieńca
Ząbkowickiego RPRI.6220.6.8.2025.JR z dnia 15.01.2025 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia **„Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Ożary wraz z modułową oczyszczalnią ścieków”**

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie lokalnej modułowej oczyszczalni ścieków, na dz. nr 521/5 w obrębie sołectwa Ożary, gmina Kamieniec Ząbkowicki. Ścieki odprowadzane będą systemem kanalizacji do projektowanej modułowej oczyszczalni ścieków. Projektowana przepustowość oczyszczalni obliczona na podstawie ilości powstających ścieków bytowych z budynków mieszkalnych wsi Ożary wynosi 600 RLM, natomiast średnia dobowa ilość ścieków 73,0 m³/d. Do oczyszczalni ścieków będą doprowadzane wyłącznie ścieki bytowe. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie ciek Gruda (poprzez projektowany wylot DN200). Przewidywany skład oczyszczonych ścieków odpływających z projektowanej oczyszczalni ścieków komunalnych będzie zgodny z wartościami dopuszczalnych stężeń w ściekach wprowadzanych do wód.

Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na ochronę lokalnych gruntów i cieków wodnych przed dopływem do nich ścieków bytowych z terenu istniejącej zabudowy. Planowana inwestycja wpłynie zatem na poprawę stanu środowiska, eliminując bezpośrednie i pośrednie zagrożenie dla jego komponentów.

Przedsięwzięcie należy do inwestycji nieobarczonych ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej i budowlanej, które mogłyby skutkować negatywnym wpływem na środowisko, a także na zdrowie i życie ludzi.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Potok Ożarski o kodzie RW600003123169. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335), JCWP Potok Ożarski została oceniona jako silnie zmieniona część wód o dobrym stanie chemicznym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (po 2027 r.) związane z tym, że nie jest osiągnięty (lub jest zagrożony) cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, MIR, MMI, EFI+PL/IBL_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z zachodzących procesów: biochemicznych, ekologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie GW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kamieńca Ząbkowickiego

Rafał Batóg

