



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

• tel.: 25 506 50 10

• sekretariat.psse.sokolowpodlaski@sanepid.gov.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3,
08-300 Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski, 08.07.2024 r

HKN.9027.167.2024

Wójt Gminy Repki
ul. Parkowa 7
08-307 RepkiBielany

Działając na podstawie § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim przesyła w załączeniu Komunikat nr 4/2024 z dnia 08.07.2024 r. informujący o jakości wody z wodociągu publicznego Skrzyszew.

Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem właściwy wójt zobowiązany jest do rozpowszechnienia komunikatu w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Załącznik:

–Komunikat nr 4/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 08.07.2024 r. o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Skrzyszew

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Marek Hardej
Marek Hardej

Otrzymują:

1. adresat
2. Związek Komunalny „Paprotnia”
ul. Jana Pawła II 20, 08-107 Paprotnia
3. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

• tel.: 25 506 50 10

• sekretariat.psse.sokolowpodlaski@sanepid.gov.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3,
08-300 Sokołów Podlaski

KOMUNIKAT nr 4/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim
z dnia 08.07.2024 r.**

o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Skrzyszew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim informuje, że w badanych próbkach wody pobranych w dniu 05.07.2024 r. z wszystkich punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Skrzyszew oraz ze stacji uzdatniania wody w Skrzyszewie: woda surowa i woda podawana do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Bohy, Czaple-Kolonia, Karskie, Liszki, Ostrowiec, Rudniki, Skrzyszew, Skrzyszew E, Wasilew Skrzyszewski, Wasilew Szlachecki, gm. Repki, pow. sokołowski nie stwierdzono już obecności enterokoków, pozostałe parametry mikrobiologiczne zgodnie z wynikami z dnia 08.07.2024 r. również odpowiadają normom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**Woda z wodociągu publicznego Skrzyszew jest przydatna do spożycia przez
ludzi bez dodatkowych zaleceń.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Martyna Hardej