

Jednostka ewidencyjna: Wiśniew

Obręb: ZABŁOCIE

Mapa w skali 1:500

RIVb

385/7

385/8

385/7

385/4

500

istn. odgromniki
ASA 660-5
istn. uziemienie
R≤10Ω

2-5
RN-9

istn. kabel pomiędzy słupem
2-5 a ZK 4149 przeciąć i
wprowadzić do proj. złącza

istn. ZK 4149

385/2

RVI

istn. YAKXS 4x35
kier. Słup 2-5
dł. 15/27 m

proj. ZK3+TL
ZK 06z13968

proj. YAKXS 4x35
dł. 3/6 m

proj. mufa ZRM-2

istn. YAKXS 4x35
kier. ZK 4149
dł. 32/34 m

Działka nr 385/2 - zakres służebności ograniczał się będzie do pasa gruntu o powierzchni 0,19m² pod posadowienie złącza kablowego nN

385/3

Sić nn pracuje
w systemie 0,4kV TN-C

Zasilanie: Zabłocie 2 [06-2401]

obw. 2

Wydruk sporządził(a): Dariusz Boruta, dnia: 28.04.2025 r.

RV

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Siedlce
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

Kierownik

Marcin Cichosz

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Warszawa

Rejon Energetyczny Siedlce

p.o. Dyrektor

Mariusz Kosleradzki

za zgodność z wykonaniem

07.07.2025

podpis

Mirosław Krasuski

Mirosław Krasuski

Mirosław Krasuski

Mirosław Krasuski

Mirosław Krasuski

Mirosław Krasuski

Mirosław Krasuski

Mirosław Krasuski

Mirosław Krasuski