

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 20.01.2025 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: IT.I.272.1.8.2024, nazwa zadania: „Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00681050/01 z dnia 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), zamawiający udziela wyjaśnienia w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (pisownia oryginalna):

Pytanie:


Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę przepustów prefabrykowanych o wymiarze 190 x 90 cm na przepusty monolityczne, wykonywane na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania na miejscu przepustów monolitycznych. Jednocześnie informujemy wykonawców, że podczas prowadzenia prac związanych z realizacją przedmiotowego zadania, jezdnia drogi nie może ulec uszkodzeniu.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie treści SWZ staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego


Łukasz Witkowski