

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania pn.:

- A. Konserwacja oraz monitorowanie urządzeń systemu sygnalizacji włamania, napadu i p.poż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 i Wardyńskiego 1.**
- B. Konserwacja urządzeń oraz monitorowanie sygnałów alarmowych w obiekcie stanowiącym własność Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanym przy ul. Siennieńskiej 322.**

W związku z pytaniem jednego z Wykonawców, poniżej udzielamy odpowiedzi:

Pytanie:

W Państwa zaproszeniu do złożenia oferty (znak sprawy: IT.I.272.2.15.2024) pojawiła się nieścisłość.

W opisie przedmiotu zamówienia (część II, pkt A-D) nie ma wzmianki w zakresie usługi monitorowania systemu P.poż. zainstalowanego w budynku przy ulicy Iłżeckiej.

W formularzu ofertowym (część 1B) zaś pojawia się zapis „Monitorowanie urządzeń systemu sygnalizacji włamania, napadu i p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37”

Proszę o zajęcie stanowiska, czy instalacja P.poż. w budynku przy ulicy Iłżeckiej 37 ma podlegać monitorowaniu, czy tylko konserwacji?

Mając na względzie fakt, że termin składanie ofert został wyznaczony na 12 grudnia 2024 roku zwracam się z wnioskiem o jego przełożenie na przyszły tydzień.

Odpowiedź:

Instalacja P.poż. w budynku przy ulicy Iłżeckiej 37 ma podlegać tylko konserwacji. W związku z powyższym w wierszu 1b Formularza ofertowego z opisu przedmiotu zamówienia wykreśla się słowo p.poż., zostawiając cały pozostały zapis.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w § 2 Wzoru umowy – zał. Nr 2 do Zaproszenia i jest on obowiązujący.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na **16.12.2024 r. godz. 14.00.**

W załączeniu zamieszczamy nowy obowiązujący **Formularz ofertowy – zał. Nr 1 do Zaproszenia.**

Sporządził: Mariusz Kasprzyk
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
i Przetargów