

GMINA BRAŃSK
17-120 Brańsk, ul. Rynek 8
pow. bielski, woj. Podlaskie
tel. 85 737-50-31, fax 85 737-58-04
NIP 543-20-69-840, REG.050659013

RI.271.21.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

**dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro**

**Dotyczy: wykonania Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z koncepcją dla
następujących zadań inwestycyjnych:**

- 1) „Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo” – wykonanie 4 PFU dla każdego SUW odrębnie,**
- 2) „Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach Glinnik, Szmurły i Żaluskie Kościelne” – wykonanie 3 PFU dla każdej pompowni odrębnie.**

I. Zamawiający:

Gmina Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
NIP: 543-20-69-840
e-mail: sekretariat@bransk.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w formie opisowej i graficznej Programów Funkcjonalno – Użytkowych wraz z koncepcją dla następujących inwestycji:

1) „Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo”, zakres rzeczowy zadań obejmuje:

1. SUW Koszewo – opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku stacji uzdatniania wody. Wykonanie nowego pomieszczenia na chlorownię oraz agregat prądotwórczy. Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych stalowych o poj. 100 m³ każdy, budowa osadnika popłuczyn o pojemności dostosowanej do nowego układu technologicznego. Na instalacji wewnętrznej zamontowana zostanie lampa UV do dezynfekcji wody.

Przebudowa istniejącego układu technologicznego na wydajność 400 m³/d. Urządzenia i orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej. Stacja po przebudowie w pełni automatyczna. Wykonanie spinki wodociągowej DN160 w celu umożliwienia zasilania nowych miejscowości oraz przebudowa układu odprowadzania popłuczyn na grawitacyjny kryty o średnicy DN200. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49 kW z akumulatorami energii oraz wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na SUW oraz instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy stacji tj. systemu do zdalnego zarządzania pracą stacji.

2. SUW Kalnica – opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa budynku technologicznego. Przebudowa układu technologicznego wody na wydajność 600 m³/d. Budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym: przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje zasilające – sterownicze i oświetleniowe. Przebudowa infrastruktury towarzyszącej

w tym: studnie głębinowe, sieci wodociągowe, przyłącza wody surowej, instalacja odgromowa i uziomu ochrony budynku, instalacja zasilania z zespołu prądotwórczego.

Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 100m³ każdy oraz pięciokomorowego osadnika popłuczyn. Na instalacji wewnętrznej zamontowana zostanie lampa UV do dezynfekcji wody. Usprawnienie pracy istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW m.in. poprzez montaż zdalnego monitoringu pracy instalacji. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na SUW oraz instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy stacji tj. systemu zdalnego zarządzania pracą stacji.

3. Modernizacja SUW Brzeźnica – modernizacja układu dezynfekcji wody poprzez montaż lamp UV. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na SUW oraz instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy stacji tj. systemu zdalnego zarządzania pracą stacji.

4. Modernizacja SUW Domanowo – modernizacja układu dezynfekcji wody poprzez montaż lamp UV. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na SUW oraz instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy stacji tj. systemu zdalnego zarządzania pracą stacji.

2) „Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowości Glinnik, Szmurły i Żaluskie Kościelne”, zakres rzeczowy zadań obejmuje:

1. Pompownia Glinnik – opracowanie dokumentacji, wykonanie rozbiórki istniejących zbiorników wyrównawczych oraz doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. W miejscu rozebranych zbiorników wykonanie dwóch nowych zbiorników stalowych o pojemności 100 m³ każdy oraz nowych instalacji doziemnych: wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Wykonanie termomodernizacji budynku pompowni wraz z wymianą zestawu hydroforowego i orurowania wewnętrznego na orurowanie ze stali nierdzewnej. Montaż lampy UV do dezynfekcji wody. Montaż instalacji fotowoltaicznej z akumulatorami energii każda o mocy do 20 kW. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na pompowni oraz instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy pompowni tj. systemu zdalnego zarządzania pracą stacji.

2. Pompownia Szmurły – opracowanie dokumentacji, wykonanie rozbiórki istniejących zbiorników wyrównawczych oraz doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. W miejscu rozebranych zbiorników wykonanie dwóch nowych zbiorników stalowych o pojemności 100m³ każdy oraz nowych instalacji doziemnych: wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Wykonanie termomodernizacji budynku pompowni wraz z wymianą zestawu hydroforowego i orurowania wewnętrznego na orurowanie ze stali nierdzewnej. Montaż lampy UV do dezynfekcji wody. Montaż instalacji fotowoltaicznej z akumulatorami energii każda o mocy do 20 kW. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na pompowni oraz instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy pompowni tj. systemu zdalnego zarządzania pracą stacji.

3. Pompownia Żaluskie Kościelne – opracowanie dokumentacji, wykonanie dwóch nowych zbiorników stalowych o pojemności 100 m³ każdy oraz nowych instalacji doziemnych: wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Wykonanie termomodernizacji i przebudowy budynku pompowni wraz z wymianą zestawu hydroforowego i orurowania wewnętrznego na orurowanie ze stali nierdzewnej. Montaż lampy UV do dezynfekcji wody. Montaż instalacji fotowoltaicznej z akumulatorami energii każda o mocy do 20 kW. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na pompowni oraz instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy pompowni tj. systemu zdalnego zarządzania pracą stacji.

III. Wymagania ogólne:

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z koncepcją należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w ilości 2 egz. oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD w 1 egz.
2. Opracowane dokumenty wykorzystane zostaną do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót dla omawianych inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w obiekcie, na którym będą realizowane roboty, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2022r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk – drogą pocztową na adres Zamawiającego, elektroniczną na e-mail: sekretariat@bransk.pl lub faksem 857375804.

V. Termin wykonania programów funkcjonalno – użytkowych wraz z koncepcją:

do dnia 18.11.2022 roku.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Spośród złożonych w terminie ofert wybrana zostanie oferta spełniająca warunki z najniższą ceną.

Zapytanie ofertowe może być unieważnione bez podania przyczyn.

**Z up. WÓJTA
Monika Falkowska
Zastępca WÓJTA**

Załącznik:

Nr 1 – Formularz ofertowy.

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2022 roku składam ofertę cenową na wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z koncepcją dla inwestycji wodociągowych: przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica, modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo oraz przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach Glinnik, Szmurły i Załuskie Kościelne.

1. Dane dostawcy:

.....

2. Oferuję/my dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym wg. poniższych informacji:

1) **Zadanie inwestycyjne składające się z 4 Programów Funkcjonalno-Użytkowych, w tym: „Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo”:**

- Termin realizacji Programów Funkcjonalno – Użytkowych.....
- Cena netto....., podatek vat..... cena brutto.....

2) **Zadanie inwestycyjne składające się z 3 Programów Funkcjonalno-Użytkowych, w tym: „Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach Glinnik, Szmurły i Załuskie Kościelne”:**

- Termin realizacji Programów Funkcjonalno – Użytkowych.....
- Cena netto....., podatek vat..... cena brutto.....

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty wykonania i realizacji zamówienia.

4. Niniejszym oświadczam/my, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym dotyczące: posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dnia.....

.....

/podpis/