

Brańsk, dnia 21 maja 2024 r.

GMINA BRAŃSK

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

SE.271.1.2024

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 15 maja 2024 r. wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem PFU Brańsk – Koszewo, strona nr 13, punkt „Szafa zestawu hydroforowego” falowniki sterujące pracą pomp Zestawu Hydroforowego zlokalizowanego w SUW Koszewo mają być umieszczone w szafie Zestawu Hydroforowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza montaż falowników na pompach lub w szafach zestawu. Wybór miejsca montażu leży po stronie Wykonawcy.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert nie zostaje wydłużony.

Termin składania ofert: 28.05.2024 r. godz. 8.00

Termin otwarcia ofert: 28.05.2024 r. godz. 9.30

Wójt Gminy Brańsk



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz
Stygański

Date / Data:
2024-05-21 15:20