

Wiśniew, dnia 6 czerwca 2022 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego nr RIG.271.4.2022.DS pn. „**Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną**”

o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie **Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew w zakresie działalności sektorowej o wartości od 130.000 zł do progów określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku** (zwanego dalej „**Regulaminem**”)

Odpowiedzi na zapytania (nr III)

Na podstawie § 12 *Regulaminu* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

Pytanie 1:

Wnosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej oraz zestawień zbrojenia słupów, wieńca, ścian i fundamentów obiektu nr 2.

ODPOWIEDZI 1:

Informacja na temat zbrojenia podana jest w projekcie technicznym branży konstrukcyjnej dla budynku OB2 i OB10 na stronie 8, 32 i 40, a także w przedmiarze robót branży konstrukcyjnej do w/w budynków.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych oraz zestawienia zbrojenia schodów zewnętrznych przy obiekcie nr 10.

ODPOWIEDZI 2:

W OB10 budynek nie ma schodów zewnętrznych, ma jedynie spocznik, który można wykonać z kostki betonowej i obrzeży betonowych lub z betonu.

Pytanie 3:

Czy w zakres opracowania wchodzi wykonanie ogrodzenia, chodników i opasek, dróg, miejsc parkingowych, placu technologicznego? Wnosimy o udostępnienie przedmiaru z zakresu zagospodarowania terenu.

ODPOWIEDZI 3:

Należy wykonać według zakresu wskazanego w projekcie technicznym – w szczególności pkt 32.5.13 i 32.5.14 (folder "PT_TECHNOLOGIA", plik "PT_Wiśniew") i projekcie architektoniczno-budowlanym np. rysunek 19S „Projekt ogrodzenia”. Wykonanie wymienionych prac ujęto w opublikowanych przedmiarach (plik „Przedmiar_technologia” od l. p. 69). Przedmiary robót są materiałem pomocniczym względem dokumentacji technicznej.

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania


WÓJTA
Krzysztof Kryszczuk