

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrowcu Św.
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel.: 41 247 96 95

XII

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.4.1.79.2021

Ostrowiec Św., dnia 3 sierpnia 2021 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Agnieszka Cyran, Kinga Murdza - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, up. nr 637/2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Smolna 3

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4, art. 8a i art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195)
w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**1. Podmiot kontrolowany**

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 2642745, 41 2653838

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**Wodociąg Magonie**rodzaj prowadzonej działalności: zbiorowe zaopatrzenie w wodę Gminy Bodzechów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**Gmina Bodzechów**

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 2642745, 41 2653838

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio 6611667096/291009998/nie dotyczy**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:****Jerzy Murzyn – Wójt Gminy Bodzechów**

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu***Witold Ciepliński – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej**

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Łukasz Świątek – specjalista ds. technicznych
Mariusz Nowocień – specjalista ds. sieci wodociągowych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **2021-08-03, godz. 13:10**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **kontrolowany podmiot nie jest przedsiębiorcą**
4. Data i godzina zakończenia kontroli **2021-08-03, godz. 14:00**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - **ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego**
 - **ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** - nr i nazwa protokołu/ów* **nie dotyczy**
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* **nie dotyczy**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów **nie dotyczy**
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - **Decyzja znak RS.II.6341.1.3.2016 z dnia 2016-04-25 wydana przez Starostę Ostrowieckiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z ujęcia Maksymilianów,**
 - **Orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z ujęciem wody,**
 - **Harmonogram poboru prób wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021,**
 - **Rejestr płukania i dezynfekcji zbiorników.**
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - **Decyzja znak RS.II.6341.1.3.2016 z dnia 2016-04-25 wydana przez Starostę Ostrowieckiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z ujęcia Maksymilianów,**
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr: **nie dotyczy**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno - prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Regulamin organizacyjny Gminy Bodzechów nr 5/139/2020 z dnia 14 grudnia 2021 r., określa zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Ostrowieckiego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z ujęcia Maksymilianów, decyzja znak RS.II.6341.1.3.2016 z dnia 2016-04-25 wydane na okres 2016-05-01 do 2026-04-30.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu stanu sanitarno-higienicznego.

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych nr 5/2021 i nr 3/2019 oraz po wręczeniu i pisemnym potwierdzeniu otrzymania przez przedstawiciela obiektu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 637/2021 z dnia 2021-08-02.

Podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami kontrolowanego znajdującymi się w pouczeniu stanowiącym integralną część wręczonego upoważnienia do kontroli.

Celem kontroli jest ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego wodociągu Magonie, ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od właściciela obiektu tj. Gminy Bodzechów informacjami pismo z dnia 2021-02-17:

- z wodociągu Magonie korzysta 1183 osoby,
- obsługiwane miejscowości to Magonie i Sudół,
- długość sieci wodociągowej 20,67 km,
- produkcja wody liczona jako średnia z 2020 r. wynosi 83,6 m³/db.

Stacja Uzdatniania Wody – Maksymilianów (wodociąg Magonie)

Teren wokół obiektu zadbany, wykoszony, ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz, prawidłowo oznakowany – tablica w kolorze niebieskim „Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Stacja Uzdatniania wody (SUW) wyposażona w zestaw pomp firmy GRUNDFOS (3 szt.), sterylizator UV, złoża filtracyjne, aerator, chlorator z pompą dozującą DDC GRUNDFOS, 2 studnie, zbiornik naziemny pionowy na wodę czystą o pojemności 100 m³, zbiornik na popłuczyny i agregat prądotwórczy.

Woda poddawana jest uzdatnianiu – 3 zestawy ze złożami filtracyjnymi – odżelaziacze. Woda przed podaniem do sieci jest naświetlana przy użyciu lampy UV typu TMA AM 1.

W pomieszczeniach stacji uzdatniania wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, ogrzewanie elektryczne, toaleta z ustępem i umywalką do mycia rąk oraz dwukomorowym zlewem. Chlorowanie wody wg wyjaśnienia p. Mariusza Nowocięń odbywa się sporadycznie w przypadku kwestionowanego wyniku badania wody. Do dezynfekcji stosowany jest środek JASOL SOLID – tabletki samo rozpuszczalne o szerokim zakresie działania, przeznaczone do dezynfekcji wody pitnej, studni, zbiorników i rurociągów. Tabletki o wadze ok. 3,2 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja znak RS.II.6341.1.3.2016 z dnia 2016-04-25 w skład ujęcia w Maksymilianowie wchodzi:

- studnia nr 1 (awaryjna) o głębokości 160 m ,
- studnia nr 2 (zasadnicza) o głębokości 127 m.

Studnie utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym, zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz, zamykane na kłódkę. Włazy studzienne zamknięte.

Studnie wykonane w formie ziemnego nasypu, pracują naprzemiennie, w przypadku znacznego spadku ilości wody w zbiorniku studnie zaczynają pracę w równomiernie.

Gmina Bodzechów w ramach kontroli wewnętrznej prowadzi badania jakości wody z zarządzanego urządzenia wodnego zgodnie z zaakceptowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim harmonogramem badań, pismo znak SE.Ia-4261/55/AC/20 z dnia 2020-12-22. Na 2021 r. do badań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Magonie zaplanowano 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A w miesiącach: luty, kwiecień, lipiec i październik oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy A i B w sierpniu.

Na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzonych w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny PPIS wydawał na bieżąco oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz w dniu 15.05.2009 r. została

wydana decyzja PPIS znak SE.Ia-4260/9/KD/09 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) *nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesione/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu — naniesione/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. *nie nałożono/nałożono*** grzywnę w drodze mandatu karnego na *nie dotyczy* (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości *nie dotyczy* (słownie) *nie dotyczy* (nr mandatu karnego) *nie dotyczy* (podstawa prawna) *nie dotyczy*.

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *nie dotyczy* z dnia *nie dotyczy* wydane przez *nie dotyczy*

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

mgr inż. Łukasz Świątek

d/s technicznych

SPECJALISTA

SPECJALISTA

ds. sieci wodociągowej

Nowicki

Mariusz Nowocień

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Krzysztof Murda

Agnieszka Cygan

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

GMINA BODZECZÓW

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Mikołaja Reja 10

NIP 661-16-67-006, REGON 141009933

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

nie dotyczy

(nazwa/nr)

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Stano na kadrum planu następowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.