



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 13.06.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:
IR.I.272.13.2022, nazwa zadania:

**Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez
rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych
w rozbiciu na części zamówienia:**

- 1. Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.**
- 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.**
- 3. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00178652/01 z dnia 2022-05-26

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie:

W celu zapewnienia Zamawiającemu produktu o najwyższych parametrach, spełniające standardy i wymogi, prosimy o dopuszczenie jako produktu równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o niżej określonych parametrach. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie produktu o wysokiej jakości użytkowania.

Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące minimalne parametry:

- skład włókna : polipropylen 100 %;
- wysokość włókna trawy: 15mm;
- Grubość włókna: 130 mikronów;
- Dtex: 6 600;
- Grubość włókna; 130 mikronów;
- Ilość pęczków : 53 200/ m2;
- Ilość włókien: min. 107 940/m2;
- waga pojedynczego włókna : 1 292 g/m2;
- waga całkowita trawy : 2 700g /m2;
- podkład: lateksowy;

Zastosowana nawierzchnia posiada następujące dokumenty:

- wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe potwierdzające wszystkie parametry oferowanej nawierzchni
- certyfikat ITF kategorii 5
- karta techniczna oferowanej sztucznej trawy potwierdzona przez jej producenta
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni
- badania reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudno zapalność produktu



**POLSKI
ŁĄD**



- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje parametry trawy sztucznej opisane w dokumentacji projektowej (Załączniki Nr 6.20 cz. 1 do cz. 5 do SWZ PW Aktualizacja) i nie dopuszcza nawierzchni o parametrach opisanych w zapytaniu do postępowania.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie treści SWZ staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA

Małgorzata Dębniak