

Ogłoszenie nr 2023-47478-154973

Szkoła bez barier

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 7

Pytanie numer 1, data wysłania 2023-04-20 14:11:10, data opublikowania 2023-04-21

Czy przygotowanie płyty fundamentowej pod podnośnik należy do obowiązków Zamawiającego?
Czy Zamawiający dostarczy protokół budowlany potwierdzający, poprawność wykonania płyty fundamentowej?

Udzielono odpowiedzi

Płytę fundamentową przygotuje Zamawiający we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej wykonania firmie zewnętrznej zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Wykonawcę dot. jakości materiału i jego grubości oraz wymiarów

Pytanie numer 2, data wysłania 2023-04-20 14:12:47, data opublikowania 2023-04-21

W jakiej odległości od górnego przystanku znajduje się najbliższa rozdzielnica elektryczna z której należy wyprowadzić zasilanie?

Udzielono odpowiedzi

Najbliższa rozdzielnica elektryczna znajduje się w holu na parterze budynku w odległości około 8 metrów

Pytanie numer 3, data wysłania 2023-04-20 14:13:12, data opublikowania 2023-04-21

Czy zasilanie może zostać wyprowadzone natynkowo w plastikowych rurkach?

Udzielono odpowiedzi

Zasilanie może być wyprowadzone nadtyrkowo pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem

Pytanie numer 4, data wysłania 2023-04-20 14:14:06, data opublikowania 2023-04-21

Czy Zamawiający pokrywa koszt rachunku wystawianego przez UDT za przeprowadzenie badania odbiorczego podnośnika?

Udzielono odpowiedzi

Rachunek wystawiony przez UDT będzie pokryty ze środków budżetu gminy.

Pytanie numer 5, data wysłania 2023-04-25 11:13:48

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie furtek i barierek poliwęglanym litym zamiast poliwęglanym komorowym?

Udzielono odpowiedzi

Tak

Pytanie numer 6, data wysłania 2023-04-25 11:43:11

We wzorze umowy znajduje się §7, stanowiący o przeglądach gwarancyjnych.

Czy poprzez przegląd gwarancyjny Zamawiający ma na myśli obowiązkowy w świetle prawa przegląd konserwacyjny wymagany przez UDT?

Co w przypadku gdy producent nie wymaga wykonywania przeglądów gwarancyjnych, natomiast wymaga wykonywania obowiązkowej konserwacji zgodnie z wymogami UDT.

Udzielono odpowiedzi

Tak, Zamawiający ma na myśli przegląd konserwacyjny wymagany przez UDT. W okresie udzielonej gwarancji przegląd konserwacyjny będzie leżał po stronie wykonawcy, natomiast po zakończeniu okresu gwarancji będzie finansowany ze środków Zamawiającego.

Pytanie numer 7, data wysłania 2023-04-25 11:46:39

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji?

Udzielono odpowiedzi

Nie
