



RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
„Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok”

ZP.271.14.1.2023

Skąpe, 02.11.2023r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Pozycja kosztorysowa 29 d.7. „Wzmacnianie podłoża gruntowego wbijaną eko kratą parkingową typu geoSystem o wymiarach 50x50cm i wytrzymałością na obciążenie min 250t/m² na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym”.

Wnosimy o podanie grubości kraty oraz załączenia szczegółowej specyfikacji technicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że grubość kraty parkingowej wynosi 40mm. Zamawiający uzupełnia Szczegółową Specyfikację Techniczną - rozdział XIII „Plantowanie, humusowanie, wzmacnianie podłoża kratą parkingową”.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z Opisem technicznym SOR – „Przewiduje się oznakowanie P-10 „przejście dla pieszych” o szerokości 4m, usytuowane prostopadle do osi drogi w km 0+346,81 odcinka A-E”.

Wnosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania oznakowania poziomego P-10 „przejście”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziomego przejścia dla pieszych znajduje się pod pozycją 23 d.5 (przedmiar robót i kosztorys ofertowy).

Udzielona przez Zamawiającego odpowiedź staje się integralną częścią SWZ i musi zostać uwzględniona przy przygotowaniu oferty.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Skąpe
/-/ Zbigniew Woch