

NHS.9020.6.26.2023

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla wodociągu Dęba za 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ust. 1, ust 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zmianami), § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, ust. 8, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w punktach zgodności przez PPIS w Końskich w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz próbek wody pobranych przez zarządcę wodociągu – **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 26-242 Ruda Maleniecka 99a** w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, pochodzącej z urzędu wodociągowego **wodociągu Dęba**;

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH

#### stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia dokonał okresowej oceny jakości wody na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonego przez PPIS w Końskich nadzoru sanitarnego, sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonej przez zarządcę, wg ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia, przekazywanych do PPIS w Końskich;
- 2) nadzoru nad jakością wody do spożycia prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294);
- 3) analizy podejmowanych działań naprawczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Dęba zasilany jest w wodę z ujęcia wód podziemnych, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Dęba, Dęba Kolonia, Dęba-Gajówka (gajówka);

- liczba zaopatrywanej ludności: 677;
- produkcja wody [m<sup>3</sup>/d]: 56,11 ;
- długość sieci (bez przyłączy): 11,900 km;
- sposoby uzdatniania: napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. pobrano z przedmiotowego wodociągu ogółem 2 próbki wody do spożycia, w zakresie parametrów grupy A.

Badania wykonywane były w akredytowanym laboratorium: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku – Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10.

Próbki wody w ramach prowadzonej przez zarządcę wodociągu wewnętrznej kontroli jakości wody pobierane były do badań według harmonogramu ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Końskich, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 3 próbki wody do spożycia w tym 2 w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A i B.

Badania wykonywane były w akredytowanym laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną – Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Hauke Bosaka 3a, 25-214 Kielce.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W ocenianym okresie nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się długotrwale przekroczeń żadnego z badanych parametrów, woda z przedmiotowego wodociągu spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich dokonał pozytywnej oceny jakości wody z wodociągu Dęba za 2022 r.

Ocenę jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Końskich**

**Anna Wojtasińska**

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99 A;
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,  
Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka.

Otrzymują do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie;
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie;
3. a/a.