

Nr 1/2025

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „*Remont studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szewna ul. Źródłana 8*”.

Zamawiający- Gmina Bodzechów, przekazuje treść zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę załączyć Zbiorcze Zestawienie Wyników Wiercenia studni nr 3.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza Zał. dot. wiercenia studni.

Pytanie 2:

Jak duży zasyp występuje w studni?

Odpowiedź:

Zamawiający załącza Zał. dot. inspekcji TV.

Pytanie 3:

Czy wykonano inspekcję TV studni?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4:

Jak długie pompowanie pomiarowe należy wykonać?

Odpowiedź:

Pompowanie pomiarowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby możliwe było porównanie z wynikami z pompowania pomiarowego zawartego w zbiorczym zestawieniu wyników wiercenia studziennego nr 3.

Pytanie 5:

Czy jest możliwość skorzystania z energii elektrycznej, czy należy mieć z własnego źródła?

Odpowiedź:

Jest możliwość skorzystania z energii elektrycznej.

Pytanie 6:

Jaką należy zastosować grubość ścianek rurociągu DN 65?

Odpowiedź:

Ścianka grubości 2 mm.

Pytanie 7:

Pompę głębinową o jakich parametrach lub typie należy zakupić?

Odpowiedź:

Obecnie zamontowana jest pompa Grundfos SP 30-6 z Silnikiem MS 4000 5,5 kW.

Pytanie 8:

Jaki jest powód remontu studni? Czy sporządzono opracowanie diagnostyczne?

Odpowiedź:

Usunięcie zasypu studni. Opracowania diagnostycznego nie sporządzono.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zaproszenia do składania ofert z dn. 03.02.2025r. i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT GMINY

.....*Jerzy Murzyn*.....

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)