

Ogłoszenie nr 2023-47478-144045

Szkoła bez barier

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 7

Pytanie numer 1, data wysłania 2023-01-31 11:12:47, data opublikowania 2023-02-01

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy doprowadzenie zasilania należy od obowiązków Wykonawcy? Jeśli tak to w jakiej odległości od dolnego lub górnego przystanku platformy znajduje się najbliższa rozdzielnica elektryczna?

Udzielono odpowiedzi

Doprowadzenie zasilania leży po stronie wykonawcy, rozdzielnica elektryczna znajduje się przy górnym przystanku na sali gimnastycznej (odległość 1 m). Poza tym w razie potrzeby są jeszcze inne rozdzielnice mieszczące się na półpiętrze i parterze (najdalsza odległość wynosi 20 m)

Pytanie numer 2, data wysłania 2023-01-31 11:13:26, data opublikowania 2023-01-31

Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia schodów na których ma zostać zamontowana platforma?

Udzielono odpowiedzi

Zdjęcia schodów zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Brańsk:

<https://samorząd.gov.pl/web/gmina-bransk/zapytanie-ofertowe-na-zakup-dostawe-i-montaz-platformy-schodowej-krzywoliniowej-w-ramach-projektu-dostepny-samorząd--granty>

Pytanie numer 3, data wysłania 2023-01-31 11:24:59, data opublikowania 2023-01-31

We wzorze umowy w paragrafie 1, punkt 2 znajduje się informacja o konieczności wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami. Czy Zamawiający przez dokumentację powykonawczą ma na myśli dokumentację niezbędną do odbioru platformy przez UDT, czy też dokumentacja ma służyć innym celom? Czy wspomniane przez Zamawiającego "wszelkie niezbędne i wymagane przepisami prawa uzgodnienia" to uzgodnienia mające na celu rejestrację podnośnika w UDT?

Udzielono odpowiedzi

Tak, chodzi o dokumentację do UDT aby platforma mogła spełniać swoją funkcję

Pytanie numer 4, data wysłania 2023-01-31 11:31:50, data opublikowania 2023-01-31

W umowie, w paragrafie 4 punkt 4 jest mowa o pokryciu przez Zamawiającego kosztu mediów wynikających z demontażu i montażu platformy? Czy w miejscu instalacji platformy znajduje się urządzenie, które należy zdemontować?

Udzielono odpowiedzi

Obecnie w miejscu montażu platformy nie znajdują się inne urządzenia.

Pytanie numer 5, data wysłania 2023-02-01 09:49:40, data opublikowania 2023-02-01

Proszę o odpowiedź na pytania:

Czy dolny przystanek platformy ma znajdować się nad schodami prowadzącymi do piwnicy?

Jeśli tak to czy szerokość przejścia w świetle biegu schodowego prowadzącego do piwnicy może zostać zawężona o 36cm (grubość platformy prowadnicy oraz słupka).

Udzielono odpowiedzi

Dolny przystanek biegu schodów ma znajdować się w piwnicy, gdyż tam mieszczą się szatnie dla uczniów i sala informatyczna. W tym momencie w miejscu planowanego dolnego przystanku platformy znajdują się drzwi do magazynku, które w razie potrzeby zostaną zlikwidowane.

Pytanie numer 6, data wysłania 2023-02-01 09:52:27, data opublikowania 2023-02-02

Czy wymagana szerokość biegów schodowych po zamontowaniu platformy to 120cm?

Czy dopuszczalne jest aby w świetle biegu schodowego szerokość ta wynosiła 118cm, a przed wejściem na sale gimnastyczną 115cm?

Udzielono odpowiedzi

Szerokość schodów po zamontowaniu platformy musi spełniać wymagania §68 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zamawiający w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza tolerancję + - 2 cm.

Pytanie numer 7, data wysłania 2023-02-01 14:02:11, data opublikowania 2023-02-02

Dzień dobry,

czy istnieje możliwość przedłużenia czasu zakończenia montażu do 9.05.2023. Obecnie prawie 3 miesiące czekamy na produkcję urządzeń.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia czasu montażu ze względu na szereg innych prac niezbędnych do wykonania w budynku w ramach projektu.
