

Brańsk, dnia 21 maja 2024 r.

GMINA BRAŃSK

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

SE.271.2.2024

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa pompowni wody na terenie Gminy Brańsk”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniach 15 i 17 maja 2024 r. wpłynęły zapytanie do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1. Prosimy o informację czy w związku z umieszczeniem zapisu w treści PFU „Szafa sterująca zestawem sieciowym powinna być dostarczona przez dostawcę zestawu hydroforowego i być jego częścią składową. Narzuca się następujące wymagania: - Falowniki/przemienniki częstotliwości z wejściowym wewnętrznym filtrem RFI dla EMC środowiska 1 kategorii CI” dopuszcza się montaż falowników sterujących pracą zestawów hydroforowych w ich szafach sterujących?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza montaż falowników na pompach lub w szafach zestawu. Wybór miejsca montażu leży po stronie Wykonawcy.

Pyt. 2. Czy zamawiający dopuszcza zamiast wyremontowania budynku pompowni Glinnik, dostawę i montaż wolnostojącego kontenera na zestaw pompowy oraz wyburzenie istniejącego budynku pompowni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szczegółowe rozwiązania wykonawcze zostaną określone w opracowanej dokumentacji projektowej nie wyklucza natomiast zamiast wyremontowania budynku pompowni Glinnik, dostawę i montaż wolnostojącego kontenera na zestaw pompowy oraz wyburzenie istniejącego budynku pompowni o ile takie rozwiązanie będzie korzystne dla Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w budynku pompowni w miejscowości Glinnik przewidziano wydzielone dodatkowe pomieszczenia chlorowni i jego wyposażenie, które powinno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Pyt. 3. Czy zamawiający dopuści, jako równoważne wykonanie zbiorników na wodę pitną o parametrach równoważnych, jako skrócone z paneli z blachy stalowej ocynkowanej z membraną uszczelniającą w środku lub skręcane z paneli z blachy stalowej ocynkowanej i uszczelnianych kitem poliuretanowym z atestem PZH?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych zbiorników niż opisanych w PFU. Proponowane zbiorniki nie są równoważne do opisanych w PFU.

Niniejsze wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert nie zostaje wydłużony.

Termin składania ofert: 27.05.2024 r. godz. 8.00

Termin otwarcia ofert: 27.05.2024 r. godz. 9.30

Wójt Gminy Brańsk