
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki wraz z ułożeniem wykładziny antypoślizgowej na korytarzu II piętra w budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

ADRES INWESTYCJI : ul. Rosłńskiego 1 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTORA : ul. Łżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

DATA OPRACOWANIA : 12.06.2024

Data opracowania
12.06.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykładzina			
1 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek-demontaż i utylizacja istniejącej klepki parkietowej 195	m ² m ²	 195,00	
				RAZEM	195,00
2 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.1	m ² m ²	 195,00	
				RAZEM	195,00
3 d.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża poz.2	m ² m ²	 195,00	
				RAZEM	195,00
4 d.1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm (grubość całkowita 3,0 cm) poz.3	m ² m ²	 195,00	
				RAZEM	195,00
5 d.1	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -2 poz.4	m ² m ²	 195,00	
				RAZEM	195,00
6 d.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z wywinieciem cokołu na ścianę Stosować wykładziny spełniające następujące wymagania minimalne: - przeznaczenie: obiekty użyteczności publicznej - klasyfikacja użytkowania wg normy EN 685 (klasa komercyjna 34 i klasa przemysłowa 43) - odporność na wgniecenie reszkowe wg normy EN 433 0,1 mm - klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień w grupie Bfl- s1 - właściwości elektrostatyczne wg normy EN 1815 < 2Kv - odporność na światło wg normy EN ISO 105-B02 ? 7 - odporność na rozwój bakterii i grzybów - dobra wg normy EN ISO 846 - A/C - klasa antypoślizgowa min. R9, norma DIN 51130 - odporna chemicznie - dobra, norma EN 423 Kolor i faktura zastosowanej wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie próbnika producenta oferowanej wykładziny. Wykładzina musi posiadać atest / certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzający dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach użyteczności publicznej. We wszystkich pomieszczeniach wykonać cokoliki poprzez wywiniecie wykładziny na ściany na wysokość 10,0cm. Nową posadzkę wykonać w poziomie posadzki istniejącej nie dopuszczając do powstawania progów na skutek różnic w poziomach. poz.5 149,50*0,10	m ² m ² m ²	 195,00 14,95	
	cokół			RAZEM	209,95
7 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.6	m ² m ²	 209,95	
				RAZEM	209,95
8 d.1	KNR 9-24 0208-01 analogia	Montaż listew progowych na połączeniach projektowanej wykładziny z posadzką istniejącą 0,90*5 + 1,00*4 + 1,60*4	m m	 14,90	
				RAZEM	14,90