


proj. SON



proj. YAKXS 4x35mm²
+FeZn 30x4 ;l=6m
do istn. ZK-3+1P

proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm²
+FeZn 30x4 l=610m/714m
Pi=0,83kW
ΔU_{%11} = 0,62%

istn. linia kablowa YAKXS 4x25mm²
Pi=0,3kW (do przełożenia z ist. SzO
Huszelew-4/1

istn. linia kablowa YAKXS 4x25mm²
Pi=0,6kW (do przełożenia z ist. SzO
Huszelew-4/1

LEGENDA:

- projektowany słup oświetleniowy stalowy h=9m z wysięgnikiem pojedynczym, z oprawą oświetleniową:
 - Izylum 1 20LED 600mA 38,8W
 - Izylum 1 20LED 1000mA 65,5W, długość wysięgnika w=1,5m, nachylenie oprawy 5°

- projektowany słup oświetleniowy stalowy h=6m z bez wysięgnika, z oprawą oświetleniową:
 - Izylum 1 20LED 800mA 51,5W nachylenie oprawy 5°

- projektowany kabel oświetleniowy - typ i przekrój wg opisu na schemacie

- * - aparaty przystosowane do plombowania


- x/y/z -moc oprawy/długość wysięgnika/nachylenie oprawy


Warunki przyłączenia 19-C4/WP/02502 / 1220 z dnia 24.12.2019
P_{przyl.} = 22kW
P_i = P_s =0,9kW (moc obwodów projektowanych według odrębnego opracowania)
P_i = P_s =0,73kW (moc obwodów projektowanych)
I_s = 1,15A

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIA ZASILANA t<5s
UKŁAD PRACY SIECI: TN-C

istn. linia kablowa YKXS 3x2,5mm²

zasilanie kamer
(do przełożenia z ist. SzO
Huszelew-4/1



<u>INWESTOR:</u> Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3 08-200 Łosice		<u>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</u> <div></div> Projekt Biuro Projektów Drogowych Piotr Szydlowski ul. Krzyżówki 3 lok. U3 03-193 Warszawa tel. 506-426-712 e-mail: biuro@tmpprojekt.pl	
<u>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</u> Przebudowa drogi powiatowej nr 2034W relacji Łuzki - Huszelew - Dziadkowskie - - granica województwa na odcinku od działek ew. nr 133 i 156 obręb Zienie do skrzyżowania z DP nr 2037W w msc. Huszelew, gmina Huszelew			
<u>ADRES:</u> woj. mazowieckie, powiat łosicki, gmina Huszelew			
<u>STADIUM:</u> PROJEKT WYKONAWCZY		<u>BRANŻA:</u> ELEKTROENERGETYCZNA	
<u>TYTUŁ RYSUNKU:</u> Schemat-rozbudowa oświetlenia ulicznego.			<u>SKALA:</u> -/-
<u>STANOWISKO:</u>	<u>IMIĘ I NAZWISKO:</u>	<u>SPECJALNOŚĆ:</u>	<u>NR UPRAWNIEN:</u>
Projektant	mgr inż. Sławomir Daniszewski	Instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	MAZ/0149/PW/OE/11
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Sobiejewski	Instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	MAZ/0271/POOE/14
<u>DATA:</u>	MARZEC 2021		<u>NR RYSUNKU:</u>
			SE