

DECYZJA

Na podstawie:

1. art. 104 §1, art. 108 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 572) zwany dalej KPA,
2. art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416) zwany dalej uPIS;
3. art. 12 ust 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) zwany dalej UZZWŚ,
4. § 3 ust.1 pkt. 1, § 21 ust1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) zwany dalej R. w s.j.w,

oraz po zapoznaniu się z wynikami sprawozdania z badań próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w dniu 10.06.2024r. Nr: DL.LHK.P.9052.214.2024 z dnia 12.06.2024r. z wodociągu Torki punkt poboru: **Zakład Karny w Medyce 404B**

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Torki

i nakazuje

- 1) podjęcie skutecznych działań naprawczych polegających na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągu własnego, tak aby woda była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, tj. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- 2) niezwłocznie powiadomić bezpośrednich odbiorców wody o jej nieprzydatności do spożycia;
- 3) zabezpieczyć alternatywne źródło wody przeznaczonej do spożycia;

Przedłożenie pozytywnego wyniku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Torki pod względem mikrobiologicznym jest warunkiem koniecznym przy ponownym stwierdzeniu przydatności wody do spożycia.

UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2024r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu pobrał do badania laboratoryjnego w ramach usług zleconych, próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu Torki, punkt poboru: Zakład Karny Medyka 404B .

Przeprowadzone badania próbki wody przez LHK WSSE w Rzeszowie Pracownia w Przemyślu, Nr: DL.LHK.P.9052.214.2024 z dnia 12.06.2024r wykazały, że woda ta w zakresie parametrów mikrobiologicznych, nie odpowiada wymogom określonym w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.). W badanej próbce wody stwierdzono obecność escherichia coli w ilości 2 jtk/100 ml

Zgodnie z art. 104 §1 KPA, organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 uPIS do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia.

W myśl art. 27 ust. 1 uPIS w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych uchybień.

Wg art. 37 ust. 1 uPIS w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W oparciu o art. 12 ust. 1 UZZWŚ nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 3 ust. 1. pkt.1. R.w.s.j.w stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia, m. in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części A.

W myśl § 21 ust. 1 pkt. 4 R.w.s.j.w brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Wg przytoczonych wyżej przepisów prawa wynika, że w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie mogą występować wymienione mikroorganizmy.

Badania próbki wody przeprowadzone są zgodnie z wymaganiami systemu zapewnienia jakości.

Niniejszą decyzję Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu wydaje celem podjęcia działań naprawczych oraz poinformowania konsumentów o zaistniałej sytuacji.

Decyzji niniejszej na podstawie art. 108 §1 KPA nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz na podstawie cytowanych aktów prawnych należało orzec jak w sentencji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji.

Pouczenie:

1. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Wniesienie odwołania w części opatrzonej rygiem natychmiastowej wykonalności nie wstrzymuje wykonania decyzji.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia.
4. ~~Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony (art. 107§4 KPA), jest ostateczna~~
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.
7. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art.41 Kpa).

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Medyka, 37-732 Medyka 288 – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
- ② Gminny Zakład Usług Wodnych w Medyce, 37-732 Medyka 288 - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
4. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Karny ul. Rokitniańska 1, 37-700 Przemyśl - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO).

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO). Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.przemysl@sanepid.gov.pl