

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3
Tel. 41 247-96-95
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

V III

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.Ia-4260/73/KD/19

Ostrowiec Św., 24-09-2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Katarzynę Dominik- starszego asystenta Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska, up. nr 1064/ 2019
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. ul. Smolna 3,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**1. Podmiot kontrolowany**

Gmina Bodzechów

ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel. 041 2652420

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Mirkowice

Prowadzona działalność - Zbirowe zaopatrzenie w wodę Gminy Bodzechów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Bodzechów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 661-16-67-096 , REGON 291009998**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Jerzy Murzyn- Wójt Gminy Bodzechów

Witold Ciepliński – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Mariusz Nowocień – specjalista ds. sieci wodociągowych, upoważniony zgodnie z kompetencjami, umowa o pracę z dnia 02-07-2019 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

**7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
nie dotyczy**

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 24-09-2019 r., godz. 10.00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* :
nie dotyczy.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:
zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24-09-2019 r., godz. 12.15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego- wodociąg Mirkowice,
 - ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - pozwolenie wodnoprawne decyzja znak RS.II.6341.25.3.2017 z dnia 10.12.2016 r.,
 - orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych, książeczki zdrowia (badania aktualne do 23-03-2020 r., 14-06-2021r., 04-12-2019 r.),
 - harmonogram poboru prób wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2019 z dnia 13.12.2018 r.,
 - rejestr płukania zbiornika.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr
Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy Bodzechów.

Regulamin organizacyjny Gminy Bodzechów nr 3/153/2012 określa zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w Broniszowicach, w skład którego wchodzi studnia nr 2, o głębokości 120 m i wydajności $Q_e = 26,0 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz studnia nr 2 bis, o głębokości 150 m i wydajności $Q_e = 9,5 \text{ m}^3/\text{h}$ wydane na okres do 30 kwietnia 2027 r.

$Q_{\text{śrd}} = 195,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max h}} = 26,0 \text{ m}^3/\text{d}$

Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2019 r. w zakresie oceny stanu sanitarno - technicznego urządzenia wodociągowego służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców Gminy Bodzechów oraz w zakresie oceny realizacji kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu Mirkowice, prowadzonej przez gminną jednostkę organizacyjną.

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej nr 6/2018, upoważnienia nr 7/2019 do wykonywania czynności kontrolnych, upoważnienia nr 20/2019 do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz po wręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli 1064/ 2019 z dnia 24-09-2019 r. (odbiór upoważnienia potwierdzony podpisem osoby upoważnionej, uczestniczącej przy kontroli – Mariusz Nowocień).

W pouczeniu stanowiącym integralną część upoważnienia do kontroli podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami kontrolowanego.

Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, gdyż podmiot kontrolowany nie podlega ustawie Prawo Przedsiębiorców - zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od właściciela obiektu tj. Gminy Bodzechów - pismo znak GK.7000.260.2019 z dnia 15.03.2019 r.

- z wodociągu Mirkowice korzysta 2471 osób (+ 38 z miejscowości Świrna, dla których woda podawana jest z wodociągu Ostrwolec),

- obsługiwane miejscowości to: Broniszowice, Jędrzejowice, Kosowice, Mirkowice, Mychów, Kolonia-Mychów, Szwarszowice, Świrna oraz części mieszkańców miejscowości Podszkodzie.

- długość sieci wodociągowej 51,82 km.

- produkcja wody liczona jako średnia z 2018 r. wynosi 107,51 m³/db.

Wodociąg Mirkowice zasilany z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Broniszowice, studnie nr 2 i 2 bis. Studnie zlokalizowane w jednej strefie ochrony bezpośredniej. Strefa ogrodzona, zamknięta oznakowana tablicą informacyjną. Ogrodzenie wykonane ze stali ocynkowanej. Studnie wykonane w formie ziemnego zagłębienia, pracują naprzemiennie, w przypadku znacznego spadku ilości wody w zbiorniku studnie zaczynają pracę w równoległą.

Studnia nr 2 bis oddana do eksploatacji w 2017 r. Szacht studni nr 2 bis wykonany z nieprzepuszczających wodę płyt betonowych, dno studni pokryte specjalną wylewką betonową. Rury studzienne pełne i perforowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV-U. Włazy studzienne wykonane ze stali kwasoodpornej.

Studnia nr 2 – właz betonowy w środku wymalowany, czysty.

Studnie w Broniszowicach utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym, zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz. Włazy studzienne zamknięte. Woda ze studni kierowana jest na Stację Uzdatniania Wody w Mirkowicach 31 A oddalonej ok 1km w linii prostej od studni.

Na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowane 2 poziome filtry (odżelaziacz, odmanganiacz) oraz 2 poziome zbiorniki wody czystej ($2 \times 50 \text{ m}^3$), zapewnione oddzielne pomieszczenie chlorowni.

Stacja Uzdatniania Wody posiada oddzielne pomieszczenie chlorowni z wentylacją mechaniczną włączaną z oświetleniem. Chlorowanie wody wg wyjaśnienia p. Mariusza odbywa się sporadycznie w przypadku kwestionowanego wyniku badania wody. Do dezynfekcji stosowany jest środek JASOL SOLID – tabletki samorozpuszczalne o szerokim zakresie działania, przeznaczone do dezynfekcji wody pitnej, studni, zbiorników i rurociągów. Tabletki o wadze ok. 3,2 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru, dozowanie 1 tabletki na 5 m^3 wody.

Ostatni wpis z płukania zbiorników odnotowano w rejestrze dnia 12-13 marca 2019 r.

Na stanie Referatu Gospodarki Komunalnej ul. Dolna 3 znajduje się 6 nowych opakowań po 32 tabletek, z datą przydatności 03-2022 r.

Dla SUW Mirkowice prowadzony jest monitoring stanów alarmowych siecią GSM, wysyłane powiadomienie sms na telefon alarmowy, który posiada pracownik pełniący dyżur. Sms informuje o przerwie w dostawie prądu, awariach pomp głębinowych, braku ciśnienia.

Kontrola wewnętrzna

Gmina Bodzechów w ramach kontroli wewnętrznej prowadzi badania jakości wody z zarządzanego urządzenia wodnego zgodnie z zaakceptowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim harmonogramem badań. Na 2019 r. do badań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Mirkowice zaplanowano 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A w miesiącu: marzec, czerwiec, sierpień, listopad oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B w lipcu.

Gmina w ramach kontroli wewnętrznej wykonywała badania prób wody w zakresie monitoringu podstawowego (parametry grupy A) w Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 91, zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie monitoringu rozszerzonego (parametry grupy A i B) przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., Laboratorium Badań Środowiskowych 25-214 Kielce, ul. Hauke Bossaka 3A.

Wyniki badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane były terminowo do PPIS w Ostrowcu Św.

Na podstawie sprawozdania z badań jakości wody wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej – sprawozdanie nr 154/Z/Z/19 z dnia 30-08-2019 r. PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mirkowice, dla wody pobranej w punkcie zgodności Podszkodzie 63A, posesja prywatna – pismo z dnia 04.09.2019 r., znak SE.la-4262/71/JK/19.

Awarie

Gmina Bodzechów prowadzi rejestr awarii występujących w nadzorowanym urządzeniach wodociągowych. Rejestr zawiera zapisy - protokoły usunięcia awarii z datą wykonania, wykazem osób wykonujących i zakresem robót.

W 2019 r. nie zgłoszono do PPIS w Ostrowcu Św. awarii na sieci wodociągowej dla wodociągu Mirkowice, pozostałe niezgłoszone, a odnotowane awarie nie miały wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom obsługiwanym przez wodociąg (awarie na przyłączach).

Wodociąg Mirkowice obsługiwany przez 5 stałych pracowników, posiadających aktualną dokumentację zdrowotną. Okazano dokumentację w trakcie kontroli.

Teren ujęć wykoszony, utrzymany czysto. W 2019 r. roku dla wodociągu Mirkowice wykonano bieżące prace konserwacyjne: koszenie ujęć, zaprawki malarskie na SUW, białkowania szachtów studziennych. Nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie brak.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**
nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....

nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

...nie dotyczy....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości...nie dotyczy....słownie...nie dotyczy...

(nr mandatu karnego).....nie dotyczy.....

(podstawa prawna).....nie dotyczy.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego nr: 20/2019, z dnia 10.04.2019 r. wydane przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa ~~skorzystała~~/~~nie skorzystała~~**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

...nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu: nie dotyczy


.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Kotaryna Dominik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 24-09-2019 r.

SPECJALISTA
ds. sieci wodociągowej

Nowocień
Mariusz Nowocień

GMINA BODZECHÓW

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Mikołaja Reja 10

NIP 661-16-67-096, REGON 291009998

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**...nie dotyczy...
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić