



KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LIPSKU
z dnia 4 lutego 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia
i bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów korzystających
z wodociągu publicznego w miejscowości Kunegundów
dla zaopatrywanych miejscowości
Antoniów, Bąkowa, Bielany, Borowiec, Czarnolas, Czerwona,
Kochanów, Kunegundów, Pasięki, Podgórze, Podolany, Sajdy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, że na podstawie sprawozdania Nr 53784/26/WAW z dnia 2 lutego 2026 r. (data wpływu: 4 lutego 2026 r.) z przeprowadzonych badań laboratoryjnych jakości wody do spożycia w ramach wewnętrznej kontroli monitoringu kontrolnego stwierdza **brak przydatności wody do spożycia z uwagi na obecność bakterii z grupy coli - 27 j.t.k.**

**Z uwagi na powyższe zanieczyszczenie mikrobiologiczne
brak jest możliwości korzystania z wody do spożycia przez ludzi.**

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj.: do picia, przygotowania posiłków, potraw, jak również do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).

Woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia np. do prac porządkowych, do sanitarnych (WC).



Jakość wody z wodociągu publicznego w miejscowości Kunegundów jest monitorowana, obecnie zarządca podjął działania naprawcze, po których zostaną przeprowadzone badania oceniające jakość wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Powyższe informacje są obowiązujące do czasu wydania kolejnego komunikatu, a ich aktualizacja uzależniona jest od zmieniających się czynników podlegających udostępnieniu konsumentom.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LIPSKU**

Tworzę Pastuska