

RI.271.3.2021.DS

Wiśniew, dnia 21 czerwca 2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr RI.271.3.2021.DS

*pn. „Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew”
o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym*

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (nr I)

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

Pytanie 1:

„W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego przez Urząd Gminy Wiśniew prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.u. z 2010 r. nr 113 z późn. zm) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów do specyfikacji istotnych warunków zamówień:

1. Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej należy zastosować trzy zbiornik retencyjne z rur PEHD dn2400 o długości 20m i pojemności 90,6m³.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zbiornik szczelny retencyjny (owinięty geomembraną) zbudowany ze skrzynek retencyjnych Aquacell NG o pojemności równoważnej do zbiornika rurowego, posiadający studnie inspekcyjne zabudowane na zbiorniku oraz możliwość inspekcji i czyszczenia dna zbiornika?

Opis proponowanego rozwiązania:

Zbiornik ułożony z sześciu warstw skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,425 m, wysokość zbiornika 2,0 lub 2,4m, szerokość i długość zbiornika dopasowana do terenu przeznaczonego na zabudowę zbiorników. W najniższej warstwie zbiornika znajdują się płyty denne. Odpowiednie wyprofilowanie płyty dennej ułatwia prowadzenia kamery kontrolnej i końcówki urządzenia czyszczącego, zapobiegając jego zaklinowaniu. Kolejne warstwy skrzynek zabudowywane są bez stosowania płyt bezpośrednio na warstwie dolnej.

Konstrukcja zbiornika jest otwarta. Ściany boczne stosowane są tylko na zewnątrz zbiornika, tak że każda warstwa zbiornika jest powierzchnią otwartą wspartą na kolumnach. Wewnątrz zbiornika powstają kanały krzyżowe: dwa równoległe o szerokości 200mm i prostopadły o szerokości 185 mm. Włączenie można wykonać w dowolnym miejscu, bez konieczności zmiany konfiguracji zbiornika.

Moduł skrzynek AquaCell jest przygotowany do eksploatacji z powierzchni terenu za pomocą studzienek kontrolnych DN/ID425 lub 600 zabudowanych bezpośrednio na zbiorniku, inspekcja możliwe są w dwóch kierunkach.

System pompowy wraz ze sterowaniem zamontowany będzie w studni przed zbiornikiem, średnica studzienki uzgodniona z eksploatorem.

Wytrzymałość skrzynek (obciążenie krótkotrwałe) badana zgodnie z norma PN-EN17152:2019-11

o Na ściskanie w kierunku pionowym >400 kN/m²

o Na ściskanie w kierunku poziomym $>110 \text{ kN/m}^2$

Wytrzymałość skrzynek (obciążenie długotrwałe) badana zgodnie z normą PN-EN17152:2019-11

o Na ściskanie w kierunku pionowym 95% LCL $\geq 145 \text{ kN/m}^2$

o Na ściskanie w kierunku poziomym 95% LCL $\geq 28 \text{ kN/m}^2$

Dzięki zastosowaniu kanałów i studzienek inspekcyjnych o wymienionych wyżej wymiarach system posiada możliwość prowadzenia inspekcji całego zbiornika przy odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych przeglądów instalacji a także czyszczenia kanałów w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Dostawca zobowiązuje się przedstawić obliczenia potwierdzające możliwość zastosowania rozwiązania w projektowanych warunkach gruntowo-wodnych w stosunku do trwałości po okresie 50-ciu lat.

Producent zobowiązuje się przedstawić badania długotrwałe potwierdzające długotrwałą wytrzymałość systemu.”

ODPOWIEDŹ 1:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.), a nie jak wskazano w pytaniu w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 z późn. zm).

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rozwiązania innego niż określone w dokumentacji technicznej.

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Ewa Wiśniewska

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania