


















| | |
|------------------------------------|--------------|
| POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m. | |
| RZĘDNA TERENU ISTN. | |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | |
| RZĘDNA DNA WYKOPU | |
| ZACŁĘBIENIE DNA KANAŁU | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 1% 12.00m |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | PVCØ160 |
| ODLEGŁOŚCI | 0.00 12.00 |
| HEKTOMETRY | |
| S106.2 S106.3 | |



- 1 - W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami podziemnymi, prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb
- 2 - Przy skrzyżowaniu proj. sieci z kablem energetycznym, kablem telekom., kabel w rejonie proj. trasy należy odkryć i zabezpieczyć na odcinku min. 2,0m rurą ochronną Arcta
- 3 - W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi, w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odległości, na proj. sieć należy założyć rury ochronne z tworzyw sztucznych
- 4 - Przejścia poprzeczne kolektorem pod drogami asfaltowymi, oraz w miejscach narażonych na stałe obciążenia, wykonać w stalowych rurach ochronnych
- 5 - Przy wykonywaniu prac ziemnych, odpowiednio zabezpieczyć skarpy i budynki przed osuwaniem się, osiadaniami, pękaniem fundamentów itp.

UWAGA: Około 30cm nad górną krawędzią proj. sieci ułożyć taśmę sygnalizacyjną z zatopioną wkładką metalową

| | | |
|--|---|-----------------------|
| FAZA: | PROJEKT TECHNICZNY | |
| Inwestor: | Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew | nr rys.: 18 |
| Zadanie: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gm. Wiśniew w miejscowościach: Pluty, Daćbogi, Mroczyki, Tworki | Skala: 1:100/500 |
| Adres obiektu: | m. Pluty, Daćbogi, Mroczyki, Tworki, gm. Wiśniew, pow. siedlecki, woj. mazowieckie | Data: 30.08.2022 |
| Przedmiot rysunku: | Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej | |
| Projektant: | Janusz Smolarczyk upr. 715/69/94 mgr inż. Mirosława Kobylińska upr. 278/Lb/99 w spec. instal. - inż. | Podpis: |
| Sprawdzający: | | Podpis: |
| Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk, 21-500 Biała Podl., ul. Ogrodowa 20, tel. 792 99 01 70 | | |