



Nr sprawy: OA.271.19.2025.RM

Wiśniew, dnia 26 listopada 2025 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniew” w ramach zadań:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciosny

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tworki w gminie Wiśniew – etap II

Nr sprawy: OA.271.19.2025.RM

**prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie**

**Regulaminu Udzielania Zamówień w zakresie działalności sektorowej o wartości
od 130.000 zł do progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik
do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku oraz
Nr 85/2023 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2023 roku
Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia**

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2024, poz. 1302) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania
o treści:

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego :

1. Prosimy o określenie średnicy studni odpowietrzająco – napowietrzającej.
Rysunki szczegółowe oraz opis techniczny wskazują na DN1500, natomiast
profile podłużne sieci na DN1200. Prosimy o potwierdzenie którą średnicę
należy przyjąć do wyceny.

Odp. Należy przyjąć studnie odpowietrzające o średnicy dn1,5m

2. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie leży obowiązek zakupu
i montażu agregatów dla pompowni.

***Odp. Zamawiający nie przewidywał zakupu agregatów. W związku z
powyższym Wykonawca ma dokonać zakupu agregatu prądotwórczego (1 szt.)
– ująć w cenie całej oferty, o parametrach:***

- ***Posiadający minimalna moc prądnicy: 8 +/-5% kW - 400V***
- ***Posiada gniazdo 230V i 400V***
- ***Automatyczna regulacja napięcia AVR***



- ***Ochrona przeciążeniowa i olejowe silnika***
 - ***Rozruch elektryczny***
 - ***Mobilny – posiada koła transportowe***
3. Czy Zamawiający wymaga wymiany gruntu, podczas zasypywania wykopów?
Odp. Zamawiający wymaga wymiany gruntu - tylko w przypadku występowania gruntu niespełniającego parametrów obsypki. Z uwagi na lokalizację kanału w pasie drogowym, należy odtworzyć warstwy konstrukcji drogi zgodnie z istniejącymi
4. W celu wykonania rzetelnej wyceny przedmiotowych pompowni ścieków prosimy o podanie pełnej nazwy dostawcy istniejącego monitoringu w gminie Wiśniew.
Odp. Przepompownie mają być kompatybilne z istniejącym systemem METALCHEM-WARSZAWA Spółka Akcyjna. System monitoringu jednokierunkowy (bez możliwości sterowania) AB-NET – podgląd stanu przepompowni poprzez dedykowaną stronę www.
5. W związku z przewidywanym odwodnieniem wykopów czy Zamawiający wskaże miejsce do zrzutu wody w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej?
Odp. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym – projekt architektoniczno-budowlany, rozdział 12: Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego (strony 22–23).
6. Czy w związku ze zrzutem wód do infrastruktury Zamawiającego z odwodnienia wykopów powstałych w czasie budowy sieci kanalizacji będą pobierane od Wykonawcy opłaty? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Odp. Za zrzut wody wykonany zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym Zamawiający nie będzie pobierał opłat.
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie dokumenty do rozpoczęcia inwestycji.
Odp. Zamawiający wymienił posiadaną dokumentację w OPZ do każdego zadania.



8. Czy Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia wykopów pod pompownię przy użyciu ścianek szczelnych?

Odp. Zamawiający nie przewiduje konieczności stosowania ścianek szczelnych, jednak zabezpieczenie wykopu będzie zależało od aktualnie panujących warunków wodnych.

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zagospodarowania terenu pompowni P1 oraz P2.

Odp. Zamawiający potwierdza ten fakt.

10. Prosimy o doprecyzowanie, jaki typ studni betonowych dla kanalizacji grawitacyjnej należy uwzględnić w wycenie. Opis techniczny oraz rysunki szczegółowe wskazują inny rodzaj studni niż ten opisany w STWIORB. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odp. Należy przyjąć opis studni z Projektu Budowlanego

11. Prosimy o informację czy teren objęty inwestycją znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską, archeologiczną lub innymi formami ochrony zabytków.

Odp. Wszelkie informacje zawarte są w PZT, pkt 5.

WÓJT

/Barbara Rybaczewska/

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania