

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.9011.2.15.2023

Cieszyn, dnia 20.02.2023 r.



Wójt Gminy Hażlach

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie dokonał **okresowej oceny jakości wody za rok 2022 dla gminy Hażlach**.

Gmina Hażlach zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez 2 wodociągi publiczne: Rudnik oraz Rudnik/Pogórze.

Realizując bieżący nadzór sanitarny oraz wewnętrzną kontrolę jakości wody w 2022 roku pobrano łącznie 35 próbek wody: z czego 9 w ramach kontroli urzędowej PPIS w Cieszynie* oraz 26 w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego.

Pod względem mikrobiologicznym kwestionowano 4 próbki wody – wszystkie pobrane w jednym punkcie – budynku użyteczności publicznej, zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Rudnik. Dwie próbki zostały pobrane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego PPIS w Cieszynie, dwie zostały pobrane w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy obiektu:

- w 1 próbce wody pobranej w październiku, w ramach bieżącego nadzoru PPIS w Cieszynie, z instalacji wewnętrznej budynku, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 21 jednostek tworzących kolonie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie wydał decyzję administracyjną, powtórne badania wody wykazały ponownie obecność w próbce bakterii grupy coli w ilości 170 jednostek tworzących kolonie; po przeprowadzeniu kolejnych działań naprawczych przez stronę, dokonano ponownego pobrania próbki wody; po otrzymaniu niekwestionowanych wyników badań, PPIS w Cieszynie uznał wykonanie nakazów decyzji;

- w 2 próbkach wody pobranych przez zarządcę obiektu w związku z ww. przekroczeniem oraz

wydaną przez PPIS w Cieszynie decyzją w tej sprawie, stwierdzono dwukrotnie obecność bakterii grupy coli w ilości 41 oraz 172 jednostek tworzących kolonie; po przeprowadzeniu stosownych działań naprawczych strona przekazała do PPIS w Cieszynie niekwestionowane wyniki badań wody.

Pod względem fizyko-chemicznym kwestionowano 1 próbkę wody – w próbce wody pobranej w marcu stwierdzono nieakceptowalne zmiany w zakresie zapachu.

Podmioty dostarczające wodę na terenie gminy Hażlach nie przedstawiły ocen ryzyka, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy Hażlach dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody pobieranych w ramach realizacji zatwierdzonego przez PPIS w Cieszynie harmonogramu oraz w ramach rekontroli;
- działań podejmowanych przez podmioty dostarczające wodę w przypadku stwierdzonych przekroczeń parametrów;
- szczegółowej analizy zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia – stwierdzone przekroczenia miały charakter incydentalny, a wykonane, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórne badania wody potwierdziły właściwą jej jakość, uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Hażlach.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr
Przewdzing

Data: 2023.02.20 13:55:02 CET

* nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych na 2022 r. badań w ramach urzędowej kontroli w związku z utrzymującym się w I kwartale stanem epidemii – co skutkowało oddelegowaniem pracowników do zadań związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem szerzeniu się Sars-Cov-2.