



Żuromin, dnia 04.09.2025 r.



Komunikat Nr 8/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Siemcichy (gm. Lutocin) zaopatrującego w wodę 2667 mieszkańców miejscowości: Siemcichy, Przeradz Nowy, Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Chromakowo, Mojnowo, Szoniec, Dębówka, Psota, Chrapoń, Boguszewiec, Swojęcín, Obręb, Zimolza, Jonne, Głęboka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badania próbki wody pobranej w dniu 02.09.2025 r. z wodociągu publicznego **Siemcichy (gm. Lutocin)** informuje o obecności bakterii enterokoków kałowych.

Ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii enterokoków kałowych stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Siemcichy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że:



Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno – higienicznych z wyjątkiem splukiwania toalet.

W związku z prowadzeniem działań naprawczych stosowany chlor może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żurominie
[Signature]
mgr Agnieszka Cyran