

ZP.271.2.2025

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów”.

Część 2. „Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola”

Zadanie 2: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1: W związku z rozbieżnością w dokumentacji i w przedmiarach dotyczącą rur, ostatecznie jakie należy przyjąć do wyceny rury SDR 17 czy SDR 11?

Odpowiedź: Należy przyjąć rury PE dn 110 SDR 17 pn10.

Pytanie 2: Jaki należy do wyceny przyjąć hydranty nadziemne z pojedynczym czy z podwójnym zamknięciem ?

Odpowiedź: Należy przyjąć hydrant naziemny dn80 z podwójnym zamknięciem.

Pytanie 3: Czy możliwa jest zmiana technologii robót na przewiert sterowany i odtworzenie nawierzchni kamieniem w miejscach rozkopu na łączenie rurociągu, montaż hydrantów itp. ?

Odpowiedź: Brak zgody. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d9c7eef8-e16c-4cd0-9089-fc7e8bc89504> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Jan Murzyn

Date / Data:
2025-02-11
10:00