

Znak: ZPiI271.19z.1.2026

Solec nad Wisłą, dn.31.07.2026 r.

Małgorzata Chruściel

ul. Bocheńskiego 6

04-478 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.07.2026 r. dotyczący wykonania usługi pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectw – Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zemborzyn Drugi poprzez zakup kontenera sanitarnego”.

Pytanie 1: Czy zamawiający akceptuje podłogę wykonaną z warstw: ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z pianki poliuretanowej 100mm, paroizolacja wykonana z foli PE, płyta OSB, wykładzina PCV?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający akceptuje podłogę wykonaną z warstw: ocynkowanej blachy trapezowej, izolacja z pianki poliuretanowej 100mm, paroizolacja wykonana z foli PE, płyta OSB, wykładzina PCV.

Pytanie 2: Czy Zamawiający akceptuje jako wykończenie wewnętrzne ścian – blacha gładka w kolorze RAL9002, a wykończenie podłóg wykładziną PCV?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający akceptuje wykończenie podłóg wykładziną PCV, wykończenie ścian zgodnie z zakresem zamówienia w zapytaniu ofertowym nr ZPiI.271.19z.2026.

Pytanie 3: Czy Zamawiający akceptuje ściany wewnętrzne wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR 80mm?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający akceptuje ściany wewnętrzne wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR 80mm.

Pytanie 4: Czy Zamawiający akceptuje sufit wykończony płytą obustronnie laminowaną białą lub płytą tuplex?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający akceptuje sufit wykończony płytą obustronnie laminowaną białą.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez MAŁGORZATA
EWELINA SZYMAŃSKA; MIASTO I
GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
Data: 2026.07.31 13:55:06 CEST

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.