

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju



ONS-HK.903.2.7.2026
Biłgoraj, 2026-02-18

Komunikat nr 1

w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goraj, gmina Goraj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goraj, gmina Goraj, że:

woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goraj nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju w dniu 18.02.2026 r., wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goraj z uwagi na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych tj. bakterii grupy coli w ilości 64 jtk/100 ml oraz 3 jtk/100 ml i nałożył na Gminę Goraj obowiązek:

- niezwłocznego poinformowania konsumentów korzystających z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goraj (miejscowości: Goraj, Bononia) o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
- podjęcia skutecznych działań naprawczych na wodociągu mających na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
- przedłożenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanego przez Burmistrza Goraja;
- zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych - spłukiwania toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia będzie możliwe po uzyskaniu potwierdzonych, pozytywnych wyników badania próbek wody.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Goraj zaopatruje 1 126 osób z miejscowości Goraj, Bononia.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goraj, gmina Goraj obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grzegorz Dubiel
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Biłgoraju
/podpisano elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 15 | 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 84 539 61 40 lub 882 796 956
adres e-mail: psse.bilgoraj@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-88974-24247-BTFRV-19