



LB.ZUZ.4210.321.2025

Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Białej Podlaskiej

Działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) i art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białej Podlaskiej,

zawiadamia,

że w dniu 25 lutego 2026 r. decyzją nr 49/D/ZUZ/2026, znak: LB.ZUZ.4210.321.2025 udzielił **Gminie Olszanka** pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni nr 3 (podstawowej) o głębokości 94 m, zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych $Q = 56,0 \text{ m}^3/\text{h}$, depresji $S = 5,6 \text{ m}$, promieniu leja depresji 177 m, studni nr 2 (awaryjnej) o głębokości 44 m, zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych $Q = 10,15 \text{ m}^3/\text{h}$, depresji $S = 5,2 \text{ m}$, promieniu leja depresji 132 m oraz studni nr 1 (awaryjnej) o głębokości 46 m, zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych $Q = 16,33 \text{ m}^3/\text{h}$, depresji $S = 5,2 \text{ m}$, promieniu leja depresji 63 m z lokalizacją na działce nr ewid. 778 obręb ewid. Próchenki, gm. Olszanka, pow. łosicki na potrzeby wodociągu wiejskiego w ilości:

$$Q_{\max/s} = 0,0183 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr/d}} = 1\,581,12 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop/r}} = 577\,108,8 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Współrzędne studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Studnia nr 3: X = 5775412,98 Y: 8408260,97

Studnia nr 2: X = 5775485,91 Y: 8408235,37

Studnia nr 1: X = 5775391,17 Y: 8408277,45

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

Dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 26.02. 2026 r.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 49 § 1 i 2 K.P.A., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej zawiadamia, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej w jego siedzibie ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska w godzinach pracy urzędu.

Jolanta Oleszczuk

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej

/Podpisano elektronicznie/