

Szewna, 11.10.2019 r.

GMINA BODZECHÓW
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Mikołaja Reja 10
NIP 661-16-67-006, REGON 231009908

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.

GK.7011.189W.2019

WARUNKI WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZEWNA.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2018 poz. 3979 z dn. 20.11.2018 r.) Gmina Bodzechów – Referat Gospodarki Komunalnej informuje, że sieć wodociagową w miejscowości Szewna, w celu zaopatrzenia w wodę nieruchomości w działkach o nr ew. 386/7 i 386/8 należy projektować według następujących zasad:

1. W celu zaopatrzenia w w/w nieruchomości należy wybudować wodociąg PE Ø 90 umieszczając go w dz. ew. nr 386/5 (droga dojazdowa do działek).
2. Miejsce włączenia PE Ø 90 - istniejący wodociąg PCV Ø 90, zlokalizowany w działce 392/3 (oznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym).
3. Na trasie wodociągu położyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą.
4. PE Ø 90 włączyć do istniejącego wodociągu PCV Ø 90 za pomocą trójnika i zasuwy odcinającej z miękkim doszczelnieniem. Zastosować armaturę firmy AVK lub równoważną.
5. Zaprojektować hydranty p. poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U Nr 124 poz. 1030).
6. Wytyczenia trasy oraz inwentaryzację powykonawczą wodociągu dokona uprawniony geodeta.
7. Wzdłuż trasy wodociągu pozostawić pas terenu o szerokości 2 m, wolny od elementów zagospodarowania, nieobsadzony drzewami i krzewami
8. Projekt wodociągu należy uzgodnić w Gminie Bodzechów – Referat Gospodarki Komunalnej.

Inne warunki:

- uzyskać od właścicieli działek w których usytuowany będzie wodociąg zgodę na wybudowanie i umieszczenie w nich wodociągu,
- wykonany wodociąg zgłosić do odbioru technicznego w stanie odkrytym do Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechów z/s w Szewnie, ul. Dolna 3.

SPECJALISTA
ds. sieci wodociągowej

Nowocien
Mariusz Nowocien