



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Limanowej**

Limanowa, dnia 20 września 2024 r.

NHK.903.31.8.2024

DECYZJA Nr 43/NHK/W/2024

Na podstawie art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej *k.p.a.*, art. 4 ust. 1 pkt 1), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 ust. 3 pkt 1), § 21 ust. 1 pkt 4), ust. 7 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zw. z lp. 2 tabela 1 część C i lp. 6 tabela 2 część C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr 2186/Z/2024 z dnia 20 września 2024 r. próbki wody pobranej w dniu 17 września 2024 r. z wodociągu wiejskiego Podłopień w punkcie poboru: kran-łazienka ZGK w Tymbarku, Podłopień 276, 34-650 Tymbark przez próbkobiorcę - pracownika Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej, przedstawionymi tutaj Inspektorowi Sanitarnemu w dniu 20 września 2024 r.

stwierdza

1. warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu wiejskiego Podłopień z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizycznego określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zw. z lp. 6 tabela 2 część C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, tj. w punkcie poboru: kran-łazienka ZGK w Tymbarku, Podłopień 276, 34-650 Tymbark mętność wynosiła 4 NTU – przy zalecanej wartości do 1,0 NTU;
2. wygaśnięcie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 16 września 2024 r., nr 40/NHK/W/2024, znak: NHK.903.31.8.2024

w zakresie pkt. 1 dotyczącego stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu wiejskiego Podłopień w punktach poboru: zbiornik wyrównawczy, kran na Stacji Uzdatniania Wody Podłopień, sieć – kran w kuchni, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu, Podłopień 73, 34-650 Tymbark oraz sieć, kran Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów: mikrobiologicznego oraz fizycznego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zw. z lp. 2 tabela 1 część C i lp. 2 tabela 2 część C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, tj.: w punkcie poboru - sieć, kran Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. - ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68\pm 4\text{h}$ wynosiła 2100 jtk/1 ml wody - przy wartości parametrycznej: bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości: < 200 jtk/1 ml wody w kranie u konsumenta, w punkcie poboru - sieć – kran w kuchni, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu, Podłopień 73, 34-650 Tymbark mętność wynosiła 1,7 NTU przy zalecanej wartości do 1 NTU, w punkcie poboru - zbiornik wyrównawczy, kran na Stacji Uzdatniania Wody Podłopień mętność wynosiła 1,5 NTU przy zalecanej wartości do 1 NTU;

nakazuje

3. wartość parametru mętność utrzymywać na poziomie nie wyższym niż 4 NTU.

Decyzji na podstawie art. 108 § 1 *k.p.a* nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości zagrażających zdrowiu człowieka.

Za należyte i terminowe wykonanie obowiązków nałożonych decyzją czyni się odpowiedzialnym: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o., Podłopień 276, 34-650 Tymbark.**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej w dniu 16 września 2024 r. wydał decyzję nr 40/NHK/W/2024, znak: NHK.903.31.8.2024, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu wiejskiego Podłopień w punktach poboru: zbiornik wyrównawczy, kran na Stacji Uzdatniania Wody Podłopień, sieć – kran w kuchni, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu, Podłopień 73, 34-650 Tymbark oraz sieć, kran Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów: mikrobiologicznego oraz fizycznego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zw. z lp. 2 tabela 1 część C i lp. 2 tabela 2 część

C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, tj.: w punkcie poboru - sieć, kran Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. - ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68\pm 4\text{h}$ wynosiła 2100 jtk/1 ml wody - przy wartości parametrycznej: bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości: < 200 jtk/1 ml wody w kranie u konsumenta, w punkcie poboru - sieć – kran w kuchni, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu, Podłopień 73, 34-650 Tymbark mętność wynosiła 1,7 NTU przy zalecanej wartości do 1 NTU, w punkcie poboru - zbiornik wyrównawczy, kran na Stacji Uzdatniania Wody Podłopień mętność wynosiła 1,5 NTU przy zalecanej wartości do 1 NTU.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej w pkt. 2-5 nakazał:

2. zakaz użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych (spożywanie, przyrządzanie posiłków, mycie, sprzątanie pomieszczeń itp.) do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wody z przedmiotowego wodociągu, woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);
3. poinformować o powyższym zakazie wszystkich użytkowników przedmiotowej wody, a w obiektach użyteczności publicznej oznakować w sposób widoczny punkty poboru wody;
4. podjęcie działań naprawczych w celu usunięcia stwierdzonych przekroczeń parametrów: ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 22°C w 1 ml wody oraz mętność i uzyskania w wodociągu wiejskim Podłopień parametrów wody odpowiadających wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), o podjętych działaniach należy poinformować pisemnie tut. Inspektora;
5. zapewnić prawidłową jakość zdrowotną wody w wodociągu wiejskim Podłopień w zakresie przekroczenia parametrów: ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 22°C w 1 ml wody oraz mętność **do dnia 1 października 2024 r.**

Podstawą wydania decyzji było zanieczyszczenie mikrobiologiczne oraz fizyczne, tj. w punktach poboru:

- sieć, kran Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. - ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68\pm 4\text{h}$ wynosiła 2100 jtk/1 ml wody - przy wartości parametrycznej: bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości: < 200 jtk/1 ml wody w kranie u konsumenta;
- sieć – kran w kuchni, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu, Podłopień 73, 34-650 Tymbark mętność wynosiła 1,7 NTU przy zalecanej wartości do 1 NTU,

- zbiornik wyrównawczy, kran na Stacji Uzdatniania Wody Podłopień mętność wynosiła 1,5 NTU przy zalecanej wartości do 1 NTU.

Pismami z dnia: 16 września 2024 r i 18 września 2024 r. Pan Michał Grzeszczuk - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej o realizowanych działaniach naprawczych.

W dniu 20 września 2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej wpłynęło sprawozdanie z badań nr 2186/Z/2024 z dnia 20 września 2024 r. próbki wody pobranej w dniu 17 września 2024 r. z wodociągu wiejskiego Podłopień w punkcie poboru: kran-lazienka ZGK w Tymbarku, Podłopień 276, 34-650 Tymbark.

Próbka wody do badań laboratoryjnych została pobrana przez próbkobiorcę – pracownika Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. zlokalizowane przy ulicy Starodworskiej 31 w Limanowej.

Badanie wody wykonało Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. zlokalizowane przy ulicy Starodworskiej 31 w Limanowej, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji nr AB 1223 oraz zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej decyzją nr 1/NHK/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., znak: NHK.9054.1.2024.

Zgodnie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) cyt.: „Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” oraz ust. 4 cyt.: „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.”

Wykonano oznaczenia:

- mikrobiologiczne, tj.: ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C (68 h), liczba bakterii z grupy coli w 100 ml wody, liczba bakterii *Escherichia coli* w 100 ml wody, liczba Enterokoków kałowych w 100 ml wody, liczba bakterii *Clostridium perfringens* łącznie z przetrwalnikami w 100 ml wody;
- fizykochemiczne, tj.: mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, obecność obcego zapachu.

Po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego, tj. sprawozdania z badań 2186/Z/2024 z dnia 20 września 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu **pod względem mikrobiologicznym**, w zakresie wykonanych oznaczeń, **odpowiada wymaganiom** określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) natomiast pod względem **fizycznym nie odpowiada** wymaganiom ww. rozporządzenia z uwagi na przekroczenie parametru mętność, tj. w punktach poboru:

- kran-lazienka ZGK w Tymbarku, Podłopień 276, 34-650 Tymbark mętność wynosiła 4 NTU,
 - sieć – kran w kuchni, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu, Podłopień 73, 34-650 Tymbark mętność wynosiła 1,7 NTU,
 - zbiornik wyrównawczy, kran na Stacji Uzdatniania Wody Podłopień mętność wynosiła 1,5 NTU
- przy zalecanej wartości do 1,0 NTU.

W związku z powyższym **woda w obecnym stanie nadal nie spełnia** wymogów sanitarnych i może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników – co narusza wymagania zawarte w § 3 ust. 3 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zw. z lp. 6 tabela 2 część C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

W myśl z § 3 ust. 3 pkt 1) cyt.: „Podmioty, o których mowa w § 6–8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:

- 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia”

Zgodnie z lp. 6 tabela 2 część C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia: „Mętność – wartość parametryczna – Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU”.

Mętność wywołana jest obecnością drobnych cząsteczek stałych, które mogą się znajdować w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek osadów pochodzących z sieci wodociągowej, może również wynikać z przenikania do ujęć wody cząstek gliny lub kredy w niewielkim stopniu ulegających sedymentacji ze złóż gliny oraz wytrącania się nierozpuszczalnego wodorotlenku żelaza (III) i innych tlenków. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterii, wirusów, pierwotniaków), zagrażających zdrowiu człowieka. Dlatego zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod

względem mikrobiologicznym.

Ponadto § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wskazuje, że państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych jakości wody może stwierdzić przydatność wody do spożycia, przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa, **warunkową przydatność wody do spożycia** lub brak przydatności wody do spożycia.

Wobec wskazanego w sprawozdaniu z badań wody przekroczenia parametru mętność Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia**, zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3) ww. rozporządzenia.

W celu poprawy istniejącego stanu należałoby przeprowadzić kolejne czyszczenie ujęć wody oraz całej sieci wodociągowej, wzmoczyć kontrolę procesu uzdatniania wody. W przypadku dalszego braku poprawy jakości wody należałoby wprowadzić dodatkowe jej uzdatnianie zapewniające prawidłowe parametry produkowanej wody.

W nakreślonym stanie faktycznym decyzja nr 40/NHK/W/2024 z dnia 16 września 2024 r., znak: NHK.903.31.8.2024, w zakresie pkt. 1 dotyczącego stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu wiejskiego Podłopień, stała się bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 162 § 1 pkt 1) k.p.a., co uzasadnia stwierdzenie jej wygaśnięcia, a działanie takie leży w interesie strony.

W odniesieniu do obowiązków zawartych w pkt. 2 - 3 przedmiotowej decyzji wskazać należy, że zostały one wykonane, natomiast w pkt. 4 - 5 zostały one częściowo wykonane. Badania wody wykonane po podjętych działań naprawczych, wykazały brak przekroczenia parametru: ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 22°C w 1 ml wody – wyniki odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania w zakresie parametru: mętność wykazały dalsze przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizycznego mętność, tj. w punktach poboru:

- kran-lazienka ZGK w Tymbarku, Podłopień 276, 34-650 Tymbark mętność wynosiła 4 NTU,
 - sieć – kran w kuchni, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu, Podłopień 73, 34-650 Tymbark mętność wynosiła 1,7 NTU,
 - zbiornik wyrównawczy, kran na Stacji Uzdatniania Wody Podłopień mętność wynosiła 1,5 NTU
- przy zalecanej wartości do 1,0 NTU.

W związku z tym nadal aktualny jest obowiązek (pkt 4 i 5 decyzji nr 40/NHK/W/2024 z dnia 16 września 2024 r., znak: NHK.903.31.8.2024) w zakresie podjęcia działań naprawczych w celu usunięcia stwierdzonego przekroczenia parametru fizycznego mętność i uzyskania w wodociągu wiejskim Podłopień, w punktach poboru: kran-łazienka ZGK w Tymbarku, Podłopień 276, 34-650 Tymbark, sieć – kran w kuchni, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu, Podłopień 73, 34-650 Tymbark oraz zbiornik wyrównawczy, kran na Stacji Uzdatniania Wody Podłopień, parametrów wody odpowiadających wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), tj. w przypadku parametru mętność do zalecanej wartości do 1,0 NTU, oraz poinformowania w formie pisemnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej o podjętych działaniach naprawczych, a także zapewnienia prawidłowej jakości zdrowotnej wody w wodociągu wiejskim Podłopień w zakresie przekroczenia parametru mętność **do dnia 1 października 2024 r.**

Ponadto art. 162 § 1 pkt 1) *k.p.a.* stanowi, że organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Z kolei zgodnie z art. 162 § 3 *k.p.a.* cyt.: „Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na podstawie przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji”.

Z uwagi na stwierdzone w badaniach zanieczyszczenie fizyczne wody, tj.: przekroczony parametr mętność, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej **stwierdza niniejszą decyzją warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** pochodzącej z wodociągu wiejskiego Podłopień.

W celu jak najszybszego zastosowania środków zapobiegawczych wymaganych ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego oraz działając w interesie społecznym, w myśl art. 108 § 1 *k.p.a.* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej niniejszej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Na podstawie art. 10 § 2 *k.p.a.* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej odstępuje od obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, bowiem załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

Decyzja warunkowa użytkowania wody przeznaczonej do spożycia musi być wydana w trybie natychmiastowym, a to nie pozwala organowi zapewnić stronie udziału w postępowaniu.

Uwzględniając powyższy stan prawny i faktyczny, mając na względzie interes społeczny, należało orzec jak w sentencji decyzji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Limanowej

mgr Aneta Jagaczewska

Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 B, 34-600 Limanowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 *k.p.a.*).
2. Zgodnie z art. 127a *k.p.a.* przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Limanowej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. **Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1) *k.p.a.***
4. Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Koszty upomnienia i postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego – art. 15 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.).
5. Zgodnie z art. 121 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.) w toku wszczętego postępowania egzekucyjnego na zobowiązanego mogą być nakładane grzywny w celu przymuszenia, każdorazowo do kwoty 10 000,00 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej do kwoty 50 000,00 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekraczać kwoty 50.000 zł., w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o., Podłopień 276, 34-650 Tymbark.
2. Aa

Do wiadomości:

1. Gmina Tymbark -ePUAP.

Referent sprawy: Grażyna Orzeł, tel. 18 3372101 wew. 3