



DECYZJA

Na podstawie art. 192, 201 ust.1, art. 202, art. 211, art. 378 ust. 1 w zw. z art. 146j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) oraz art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku nr TC/1922/2022 Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 11- Listopada 17, 56 – 400 Oleśnica w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Centralnej Ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Ciepłej 2, 56 – 400 Oleśnica wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami z dnia 14.03.2023r. (pismo nr TC/391/2023)

orzekam

- I. Zmienić na wniosek strony, decyzję nr SR. 7645z/1.6/2006 z dnia 20.07.2006r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego Miejskiej Gospodarcy Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy, wydanego przez Starostę Powiatu Oleśnickiego, na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW_t w Centralnej Ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Ciepłej 2, 56 – 400 Oleśnica, na działkach oznaczonych numerami 14/2, 12/2, 11/2, 10/2, 14/3 AM 37 w Oleśnicy, zmienioną decyzjami: nr SR.6222.1.2011 z dnia 28.03.2011r., nr SR.6222.2.2011 z dnia 21.04.2011r., nr SR.6222.3.2011 z dnia 08.12.2011r., SR.6222.1.2014 z dnia 04.04.2014r. oraz SR.6222.2.2014 z dnia 20.11.2014r. oraz nr SN.6222.1.2017 z dnia 20.02.2018r. w ten sposób, że:

1. W punkcie : **II.1 Rodzaj i parametry instalacji**, obecny zapis:

Stosowane paliwo: węgiel kamienny miał IIA o zawartości popiołu 18% i siarki 0,8%.

otrzymuje brzmienie:

Stosowane paliwo: miał węgla kamiennego.

2. W punkcie : **II.2.1 Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, surowców i paliw**, wykreśla się tabelę:

Maksymalne zużycie podstawowych surowców, paliw i energii (produkcja: ciepło – 360 000 GJ)	
węgiel kamienny	22 000,0 Mg
woda	17 500,0 m ³
energia elektryczna	1 800,0 MWh

i wprowadza nową tabelę:

Maksymalne zużycie podstawowych surowców, paliw i energii (produkcja: ciepło – 455 000 GJ)	
węgiel kamienny	22 000,0 Mg
woda	17 500,0 m ³
energia elektryczna	1 800,0 MWh

3. W punkcie III.1.2 Rodzaj i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego z emitorów wykreśla się tabelę:

l.p.	Źródło emisji	Substancja	Standard emisyjny w mg/m ³ _U przy zawartości tlenu w gazach odlotowych: 6% dla spalania węgla kamiennego, moc 5+50 MW		Urządzenia ochronne
1	2	3	4		5
1	4 kotły WR10 o nominalnej wydajności cieplnej po 11,63MW (mocy cieplnej brutto 14,91MW; każdego kotła) i sprawności cieplnej 78% każdego kotła Paliwo: węgiel kamienny	dwutlenek siarki	do 31.12.2007r.	2000	Każdy kocioł wyposażony jest w dwustopniowy układ odpylania spalin o sprawności łącznej $\eta=98\%$. I stopień: multicyklon przelotowy typu MOS-12 (6x2), II stopień: cyklodfiltr ICF 8x710.
			od 01.01.2008r.	1500	
		dwutlenek azotu		400	
		pył	do 31.12.2006r.	1000	
			od 01.01.2007r. do 31.12.2015r.	400	
			od 01.01.2016r.	100	

i wprowadza nową tabelę:

l.p.	Źródło emisji	Substancja	Standard emisyjny w mg/m ³ _U przy zawartości tlenu w gazach odlotowych: 6% dla spalania węgla kamiennego, moc urządzeń 5+50 MW		Urządzenia ochronne
1	2	3	4		5
1	4 kotły WR10 o nominalnej mocy cieplnej po 14,91 MW każdy (nominalna wydajność cieplna każdego kotła 11,63 MW; przy sprawności cieplnej 78%) Paliwo: węgiel kamienny	dwutlenek siarki	do 31.12.2007r.	2000	Każdy kocioł wyposażony jest w dwustopniowy układ odpylania spalin o sprawności łącznej $\eta=98\%$. I stopień: multicyklon przelotowy typu MOS-12 (6x2), II stopień: cyklodfiltr ICF 8x710.
			od 01.01.2008r. do 31.12.2024r.	1500	
			od 01.01.2025r.	1100	
		dwutlenek azotu	-	400	
		pył	do 31.12.2006r.	1000	
			od 01.01.2007r. do 31.12.2015r.	400	
			od 01.01.2016r. do 31.12.2029r.	100	
			od 01.01.2030r.	50	

II. Pozostała treść oraz warunki decyzji nr SR. 7645z/1.6/2006 z dnia 20.07.2006 r. zmienionych decyzjami: nr SR.6222.1.2011 z dnia 28.03.2011r., nr SR.6222.2.2011 z dnia 21.04.2011r., nr SR.6222.3.2011 z dnia 08.12.2011r., SR.6222.1.2014 z dnia 04.04.2014r., SR.6222.2.2014 z dnia 20.11.2014r. oraz SN.6222.1.2017 z dnia 20.02.2018r., pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 21.12.2022 r. do Wydziału Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy wpłynął wniosek Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania paliw i energii: instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50MW, w Centralnej Ciepłowni zlokalizowanej w Oleśnicy przy ul. Ciepłej 2. W toku prowadzonego postępowania, prowadzący instalację składał wyjaśnienia i uzupełnienia dot. złożonego wniosku.

Instalacja jest prowadzona na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Starosty Oleśnickiego z dn. 20 lipca 2006 r., pismo o znaku SR.7645z/1.6/2006 z późniejszymi zmianami, na czas nieoznaczony.

Wniosek o zmianę treści pozwolenia zintegrowanego został przedłożony w związku ze zmianami formalnymi, literalnymi oraz dostosowaniem zapisów pozwolenia do obecnie obowiązujących standardów emisyjnych wynikających z brzmienia Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 1860) z uwzględnieniem przysługującej wnioskodawcy derogacji określonej w art. 146j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.). Dodatkowo zmiana zapisów dot. parametrów stosowanego paliwa w zakresie pominięcia wielkości % popiołu i siarki, wskazana literalnie uprzednio w decyzji, wynika z trudności uzyskania paliwa o określonych w decyzji parametrach. Powyższa zmiana zapewni uniwersalność decyzji. Zmianę wielkości produkcji ciepła oszacowano na poziomie 20% ponad najwyższą osiągniętą produkcję brutto w latach minionych (2021r.). W instalacji nie nastąpi wzrost emisji substancji do powietrza oraz negatywnego oddziaływania na środowisko. Odpowiednia automatyzacja pracy kotłów pozwala na efektywniejszą produkcję ciepła.

Opisane we wniosku zmiany w instalacji objętej pozwoleniem mają charakter organizacyjny – porządkowy oraz dostosowują treści obowiązującego pozwolenia zintegrowanego do zmian zaistniałych w instalacji i w przepisach prawa.

Organ ochrony środowiska dokonując analizy całości zgromadzonego materiału w sprawie uznał, iż przedmiotowy wniosek zmiany pozwolenia zintegrowanego nie mieści się w definicji istotnej zmiany w instalacji w rozumieniu art.3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.).

Standardy jakości środowiska - w tym wypadku standardy czystości powietrza - są zachowane i nie istnieje konieczność dodatkowego ograniczania ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Przedmiotowa instalacja w wyniku zmian nie powoduje przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym.

Instalacja nie oddziałuje w sposób istotny na obiekty kulturowe oraz chronione obszary przyrodnicze, w tym obszary sieci NATURA 2000 poprzez emisje zanieczyszczeń do powietrza i emisję hałasu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału
Środowiska i Nieruchomości
Dorota Wojciechowska

Dokonano opłaty skarbowej w wysokości 10,0 zł (dnia 10.03.2023r.) na rachunek Miasta Oleśnica nr 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001 - (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.).

insp. Dariusz Chrzanowski

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY
Wydział Środowiska i Nieruchomości
56-400 Oleśnica, ul. J. Słowackiego 10

Otrzymują:

1. Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 17, 56 – 400 Oleśnica

② A/a

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa - epuap
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Ul. Chełmońskiego 14, 51 – 630 Wrocław
3. Urząd Miasta Oleśnica
Rynek – Ratusz, 56 – 400 Oleśnica
4. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego. Ul. Walońska 3-5
50 – 413 Wrocław