Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle
ul. Antoniego Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel.: (13) 446 30 08, (13) 446 30 09
www.gov.pl/web/psse-jaslo
NIP: 685-19-20-896
REGON: 370409975
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl

Jasło, dnia 14.05.2025 r.

PSK.903.3.41.2025

Urząd Gminy w Krempnej
Wpłynęło, dnia 2025 -05- 15
Nr 2421 zał. .....

Gmina Krempna
Krempna 85
38 – 232 Krempna

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 10 § 2, art. 104 § 1, art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po analizie sprawozdania cząstkowego z badań próbki wody pobranej w dniu 12.05.2025 r. z wodociągu dla miejscowości Krempna i Kotań w punkcie poboru: Urząd Gminy w Krempnej (1805PPPPW0026) nr sprawozdania z badań znak: POL-HK.9052.1180.668.2025/I z dnia 14.05.2025 r.,

1) stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miejscowości Krempna i Kotań pod względem bakteriologicznym,

2) nakazuje Gminie Krempna z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Krempna 85, 38 – 232 Krempna:

a) doprowadzić jakość wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg do stanu odpowiadającego wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem bakteriologicznym, przedstawiając na tą okoliczność prawidłowy wynik badania wody,

b) powiadomić odbiorców wody o braku jej przydatności do spożycia przez ludzi w sposób ogólnie przyjęty oraz na stronach internetowych gminy,

c) na czas podejmowanych działań naprawczych zapewnić awaryjne źródło wody o dobrej jakości.

Decyzji niniejszej na podstawie art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572) nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

U Z A S A D N I E N I E

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Inspekcja ta powołana jest do bieżącego nadzoru w obszarze zagadnień z zakresu m.in. higieny środowiska. Artykuł 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków określa, że „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej", zarazem ogólne domniemanie kompetencji wyrażone w art. 12 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazuje, iż właściwym organem do załatwienia sprawy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle.

Przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle badania próbki wody pobranej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego w dniu 12.05.2025 r. z wodociągu dla miejscowości Krempna wykazały obecność bakterii: Bakterie gr. coli – 40 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej obecności - 0 jtk/100 ml, Escherichia coli – 2 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej obecności – 0 jtk/100 ml, Enterokoki – 2 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej obecności 0 jtk/100 ml. Stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych poprzez zanieczyszczenie bakteriologiczne wody.

Woda w stanie obecnym nie nadaje się do spożycia przez ludzi, gdyż nie odpowiada wymogom załącznika nr 1A tabela 1 oraz 1C tabela 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem bakteriologicznym.

Bakterie gr. coli nie powinny występować w uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności przy jednoczesnej obecności Escherichia coli oraz Enterokoków (paciorkowce kałowe – większość tych gatunków jest pochodzenia kałowego) świadczy o zanieczyszczeniu kałowym wody. Bakterie te mogą powodować zatrucia pokarmowe (szczególnie u dzieci, osób starszych oraz u osób o obniżonej odporności). Z tego względu istotne jest, aby do wszystkich korzystających z przedmiotowego wodociągu dotarła informacja o jakości wody. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków zobligowanym

ul. Antoniego Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel. alarmowy **+48 500 544 035**
Uwaga! Połączenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi
email: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
ePUAP: sanepidjaslo/SkrytkaESP
ADE: AE:PL-96044-13703-IGSUG-23

do przeprowadzenia działań informacyjnych jest właściwy wójt.

Spożywanie wody o złej jakości stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także może powodować zagrożenie epidemiologiczne, usprawiedliwia to nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w myśl art. 108 § 1 KPA.

W chwili obecnej woda może być używana wyłącznie do spłukiwania ustępów w sanitariatach.

Z uwagi na pilność sprawy (ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego) odstąpiono od zasady przewidywanej w art. 10 § 1 KPA (umożliwienie stronie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji).

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej „W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.". Wyżej przedstawione okoliczności potwierdzają naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, wobec czego wydanie niniejszego rozstrzygnięcia jest uzasadnione i konieczne.

W związku z powyższym należy podjąć działanie mające na celu uzyskanie wody odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Dowodem potwierdzającym uzyskanie wody odpowiadającej tym wymogom będzie przedstawienie przez stronę prawidłowego wyniku badania wody, tj. sprawozdania z badań próbki wody wykonanych przez upoważnione laboratorium (w myśl art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. ,,Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną''), pobranej z przedmiotowego wodociągu przez osobę upoważnioną (w myśl załącznika 2 część C w/w rozporządzenia, tj. ,,Pobieranie próbek może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne zaświadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, które uzyskało certyfikat w zakresie pobierania próbek wody''), po zakończeniu działań naprawczych, a ukazującego spełnienie wartości normatywnych przez parametry, ze względu na które jakość wody jest obecnie kwestionowana.

Według art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Z kolei art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje, że sprawy załatwia się poprzez wydanie decyzji.

ul. Antoniego Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel. alarmowy **+48 500 544 035**
Uwaga! Połączenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi
email: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
ePUAP: sanepidjaslo/SkrytkaESP
ADE: AE:PL-96044-13703-IGSUG-23

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle postanawia jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 35 – 959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16 - za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji w zakresie obowiązków, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Podpis
Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jaśle
Jerzy Papciak
2025-05-14
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Krempna, Krempna 85, 38 – 232 Krempna
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej, Krempna 37, 38 – 232 Krempna
4. A /a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle, ul. Floriańska 92, 38 – 200 Jasło
2. WSSE Rzeszów

ul. Antoniego Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel. alarmowy **+48 500 544 035**
Uwaga! Połączenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi
email: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
ePUAP: sanepidjaslo/SkrytkaESP
ADE: AE:PL-96044-13703-IGSUG-23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle
ul. Antoniego Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel.: (13) 446 30 08, (13) 446 30 09
www.gov.pl/web/psse-jaslo
NIP: 685-19-20-896
REGON: 370409975
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl

Jasło, dnia 14.05.2025 r.

Urząd Gminy w Krempnej
Wpłynęło dnia 2025-05-15
Nr 2422 zał. .....

KOMUNIKAT
dot. decyzji nr PSK.903.3.41.2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dnia 14.05.2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu dla miejscowości Krempna i Kotań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 12.05.2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii grupy coli – 40 jtk/100 ml, *Escherichia coli* – 2 jtk/100 ml oraz enterokoków - 2 jtk/100 ml, gdzie dopuszczalne wartości wynoszą – 0 jtk/100ml, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Mieszkańcy w/w miejscowości mogą korzystać z zastępczego źródła wody dostępnego na terenie placu przy budynku Remizy OSP w Krempnej w godzinach od 7.00 do 19.00.

Mieszkańcom, którzy nie mogą samodzielnie zaopatrzyć się w wodę, będzie ona dowożona – kontakt w tej sprawie z Urzędem Gminy pod numerem telefonu 0134414299.

Producent wody zlecił badanie kontrolne na dzień 15.05.2025 r. Spodziewane wyniki wody w dniu 17.05.2025 r.

Bakterie grupy coli, *Escherichia coli* i enterokoki mogą powodować zatrucia pokarmowe i stanowić zagrożenie epidemiologiczne.

W związku z powyższym:

- Woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
- Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
- Woda może być stosowana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wodociągowych do której została zobowiązana Gmina Krempna.

Jerzy Papciak
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jaśle
/podpisano elektronicznie/

WK