

Brańsk, dnia 26 kwietnia 2024 r.

GMINA BRAŃSK

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

SE.271.1.2024

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1. Jaki driver jest stosowany na komputerze inwestora? Czy jest to OPC?

Odpowiedź: Komputer Zamawiającego nie jest objęty postępowaniem przetargowym. Zgodnie z zapisami PFU rozwiązania sprzętowe są po stronie Wykonawcy a ich minimalne wymagania zostały zawarte w PFU SUW Brzeźnica. W ramach zadania jest przeniesienie posiadanej licencji na nowy serwer.

Pyt. 2. Czy należy dostarczyć wraz z innymi rozdzielnicami baterię kondensatorów do kompensacji mocy biernej?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj – Wykonawca na podstawie wykonanej dokumentacji i przeprowadzonych obliczeń zastosuje rozwiązania techniczne nie powodujące dodatkowych opłat za energię.

Pyt. 3. Czy do zabezpieczenia zestawów hydroforowych przed suchobiegiem należy zastosować czujnik wibracyjny?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymagane jest zabezpieczenie przed suchobiegiem, nie zostało określone w jaki sposób powinno być to zrealizowane.

Pyt. 4. Czy w związku z kubaturą obiektów powyżej 1000 m² należy przewidzieć instalację wyłącznika PWP (przeciwpowozarowy wyłącznik prądu) posiadającego certyfikat KCSWU (krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj wybuduj – po stronie Wykonawcy leży opracowanie projektów i uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, sprawdzeń i decyzji wymaganych przepisami prawa.

Pyt. 5. PFU zawiera sprzeczne zapisy odnośnie lokalizacji falowników, które sterują pracą pomp Zestawu Hydroforowego. Proszę o potwierdzenie, że falowniki mają być zlokalizowane w szafie Zestawu zarówno w SUW Kalnica jak i SUW Brzeźnica.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica nie ma ingerencji w istniejący zestaw hydroforowy. Zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym zestaw hydroforowy na SUW Brzeźnica nie stanowi elementu postępowania przetargowego.

Pyt. 6. Analiza dokumentacji przetargowej wskazuje, że wykonawca powinien dostarczyć 2 stanowiska komputerowe (serwery) na SUW Brzeźnica oraz SUW Kalnica. Prosimy o potwierdzenie, że taka ilość należy dostarczyć.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie dostawy jest jedno stanowisko komputerowe na SUW Brzeźnica.

Pyt. 7. W przypadku obowiązku dostarczenia jednego stanowiska komputerowego (serwera) prosimy o wskazanie jaką specyfikacją techniczną należy się sugerować.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że specyfikacja techniczna serwera opisana w Programie Funkcjonalno Użytkowym SUW Brzeźnica.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ. Niniejsze wyjaśnienia powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert zostaje wydłużony.

Nowy termin składania ofert: 28.05.2024 r. godz. 8.00

Nowy termin otwarcia ofert: 28.05.2024 r. godz. 9.30

**Z up. Wójta Gminy Brańsk
Zastępca**