

Łosice, dnia 31 lipca 2026 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Powiat Łosicki ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice  
e-mail: powiat@losice.pl  
Telefon (83) 357 19 29  
Strona internetowa: <http://ezamowienia.gov.pl>

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023W na odcinku w miejscowości Ostromęczyn**”

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r, poz. 793), Zamawiający przekazuje odpowiedzi na **Zapytanie nr 5** Wykonawcy dotyczące treści zapytań do opisu potrzeb i wymagań wraz odpowiedziami (SWZ) na ww. zadanie:

**PYTANIE 5:**

Czy w poz. 33 /przedmiar robót /zakończenia przepustów, podana ilość (1sztuka) jest prawidłowa?. W dokumentacji jest mowa o trzech rurach przepustowych. Prosimy o informację jaką ilość zakończeń należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:**

Podana ilość – 1 sztuka – jest prawidłowa. Zgodnie z dokumentacją projektową w miejscu przejścia trzech rur przepustowych zaprojektowano jedno wspólne zakończenie w postaci monolitycznej ścianki czołowej z betonu zbrojonego, obejmującej wyloty wszystkich trzech rur. W związku z tym do wyceny należy przyjąć 1 komplet (1 sztukę) zakończenia, a nie ilość odpowiadającą liczbie rur.

  
WICEPRZEDSIĘDZIE  
**Michał Michaluk**