



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
W Dębem**

Komornica, 14 października 2026 r.

WD.ZUZ.4210.1.285.2026.MK

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.),

informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10.07.2026 r., uzupełniony pismem z dnia 21.08.2026 r. oraz skorygowanym pismem z dnia 14.10.2026 r., pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Płoniawy-Bramura reprezentowanej przez Wójta Gminy Płoniawy Bramura, Płoniawy Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną związaną z odprowadzaniem wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody dla wód podziemnych pobieranych na cele bytowe mieszkańców Gminy Płoniawy-Bramura, do wód rzeki Jaciążka, poprzez istniejący wylot, na działce nr ew. 293/30 obręb Jaciążek, gmina Płoniawy-Bramura, powiat makowski (X: 5868723,5, Y: 7504857,5, współrzędne w układzie PL-ETRF2000 wylotu rurociągu odprowadzającego wody popłuczne), łącznie w ilości:
maksymalnie na sekundę $Q = 0,0042 \text{ m}^3/\text{s}$, średnio na dobę $Q = 15,34 \text{ m}^3/\text{d}$, dopuszczalnie na rok $Q = 5600 \text{ m}^3/\text{r}$, przy maksymalnych stężeniach wskaźników zanieczyszczenia nie przekraczających: zawiesiny ogólne 35 mg/l, żelazo ogólne – 10 mgFe/l.

Dyrektor

Przemysław Sobiesak

/dokument podpisano elektronicznie/