

RIG.271.9.2022.DS

Wiśniew, dnia 29 lipca 2022 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego nr **RIG.271.6.2022.DS** pn. **„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU WIŚNIEW – GOSTCHORZ”** o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie *Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew w zakresie działalności sektorowej o wartości od 130.000 zł do progów określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku (zwanego dalej „Regulaminem”)*

Odpowiedzi na zapytania (nr I)

Na podstawie § 12 *Regulaminu* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Wiśniew prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.u. z 2010 r. nr 113 z późn. Zm) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w dokumentacji przetargowej

1. Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC SN8?
2. Czy Zamawiający będzie wymagał aby studnie kanalizacyjne były zgodne z normą PN-EN 13598-2 oraz czy Zamawiający będzie wymagał niezależnych raportów potwierdzających zgodność z w/w normą?
3. Czy Zamawiający potwierdza wymóg stosowania kinet monolitycznych, wykonanych metodą wtryskową z jednego odlewu bez elementów dogrzewanych, spawanych lub doklejanych? Ma to niewątpliwie znaczenie dla szczelności studni i swobodnego przepływu ścieków – bez progów, nadlewek, nierówności itp..
4. Czy ze względu na możliwy do wystąpienia zmienny poziom wody gruntowej Zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa, niezależnie od jej głębokości, składała się z maksymalnie z dwóch sztuk uszczelek celem ograniczenia i zminimalizowania potencjalnych miejsc przecieków oraz charakteryzowała się minimalną szczelnością 2 barów?
5. Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczelność studni minimum 2 bary została poparta niezależnymi badaniami?
6. Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 400 Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy zewnętrznej rury trzonowej min. 400mm oraz rury teleskopowej średnicy zewnętrznej 315mm?

7. Cechą charakterystyczną niektórych studzienek żłazowych dn1000 jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji np. 47,115,212 stopni). Czy Zamawiający nie dopuści do wbudowania kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek albo przegubów kulowych na dopływie lub odpływie?

8. Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania dla studni 400 rur teleskopowych z rdzeniem litym, montowanych do ramy włączów za pomocą zatrząsków?

Rozwiązanie to zabezpiecza przed pękaniem rur teleskopowych podczas przemarzania (rura spieniona absorbuje wodę) oraz uwzględnia odmienną rozszerzalność cieplną żeliwa i pvc.

9. Średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 1000 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej karbowanej jednowarstwowej min. 1000mm?

10. Czy Zamawiający będzie wymagał dla włączów żeliwnych w studniach 315 śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni na etapie ich użytkowania?

11. Czy Zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczność oraz współpracę z gruntem podczas jego wypiętrzania w wyniku zamarzania?

12. Czy zamawiający dopuści studnie 1000 wyposażone w drabinki lub stopnie bez deklaracji CE?

Odpowiedzi:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 z późn. zm.) została uchylona i nie stanowi obowiązującego prawa.

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie *Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew w zakresie działalności sektorowej o wartości od 130.000 zł do progów określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku (zwanego dalej „Regulaminem”)*. Regulamin udostępniony jest na stronie postępowania razem z innymi dokumentami.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Tak
2. Zamawiający wymaga zgodności z normą. Zamawiający w przypadku wątpliwości może zażądać dokumentów poświadczających wykonanie zgodnie z normą.
3. Tak
4. Tak
5. Nie
6. Wymagania średnica wewnętrzna rury trzonowej i teleskopowej min 400 mm
7. Nie dopuszcza się stosowania kształtek
8. Tak

9. Tak
10. Tak
11. Tak
12. Wszystkie materiały winny posiadać deklarację/atesty do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania