

Dotyczy postępowania nr sprawy SPW.273.21.2022

1. Odpowiedzi na pytania z dnia 09.02.2022r.

Czy życzą sobie Państwo, aby było 5 oddzielnych klimatyzatorów czy w wersji Multi-Split, czyli 1 lub 2 jednostki zewnętrzne i kilka wewnętrznych?

Zamawiający przewiduje wersję Multi-Split.

Gdzie mają być umiejscowione jednostki zewnętrzne klimatyzatorów?

Zamawiający informuje, że jednostki zewnętrzne powinny być umiejscowione na terenie dziedzińca szkoły, w miejscu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Jaką drogą oraz w jaki sposób można prowadzić trasę rur i przewodów, np. w korytach PCV?

Zamawiający informuje, iż trasa rur i przewodów instalacji klimatyzacji powinna zostać poprowadzona w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej już infrastruktury znajdującej się w budynku Zespołu Szkół. Rury i przewody instalacji należy prowadzić w korytach PCV.

Gdzie mają być wpięte zasilania, czy do przewidzianych gniazdek w sali czy do rozdzielnic?

Zamawiający informuje, iż zasilanie należy wpiąć do istniejących rozdzielnic elektrycznych.

Czy w rozdzielnicach głównych są już zabezpieczenia. Jeżeli nie to, czy są wolne miejsca na dodanie ich?

Zamawiający informuje, że miejsce podłączenia do rozdzielnic będzie można sprawdzić na wizji lokalnej w dniu 11.02.2022 r. w godzinach 10:00-12:00. Osoba do kontaktu w tej sprawie to Marta Gzowska, tel. 22 777 – 47 – 79 wew. 25

2. Odpowiedzi na pytania z dnia 10.02.2022r.

Czy w okresie gwarancji (5 lat) należy ująć również przeglądy gwarancyjne, czy Zamawiający przewiduje na to drugie zamówienie?

Zamawiający informuje, że w okresie udzielonej gwarancji na okres 36 miesięcy należy uwzględnić przeglądy gwarancyjne. Zamawiający nie przewiduje drugiego zamówienia.

Proszę o wyjaśnienie, ponieważ w formularzu oferty jest mowa o 5 letniej gwarancji, natomiast we wzorze umowy 36 miesięcy?

Zamawiający informuje, iż okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia obejmuje 36 miesięcy.

Ile jest stanowisk komputerowych w każdej sali komputerowej/na ile osób są przewidziane sale komputerowe?

Zamawiający informuje, iż w salach komputerowych znajdują 22 stanowiska komputerowe.

Czy w salach komputerowych są inne duże źródła ciepła? Oprócz komputerów i ludzi.

Zamawiający informuje, iż w dwóch salach komputerowych dodatkowe (inne) źródło ciepła stanowią szafy rakowe.

**Prace mają być wykonane po godzinach pracy szkoły - czy wszystkie prace czy tylko głośne?
Jeśli wszystkie tzn. że od której godziny będą możliwe prace?**

Zamawiający informuje, iż wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji powinny być realizowane po zakończeniu zajęć lekcyjnych odbywających się w przedmiotowej placówce. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, szczegółowy harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym i Dyrekcją Zespołu Szkół.

Czy wymagający Państwo systemu VRF zgodnie z przedmiarem czy dopuszczają Państwo tańszy wariant - system Multi-Split?

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie wariantu – system Multi-Split.

Gdzie Państwo przewidują usadowienie jednostki zewnętrznej? Np. dach, ściana zewnętrzna – prośba o wskazanie lokalizacji na rysunku.

Zamawiający informuje, że jednostki zewnętrzne powinny być umiejscowione na terenie dziedzińca szkoły, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Dyrekcją Zespołu Szkół.

Gdzie ma zostać odprowadzona instalacja skroplin z poszczególnych jednostek wewnętrznych? np. na zewnątrz, do kanalizacji wewnątrz budynku.

Zamawiający informuje, iż odprowadzenie instalacji skroplin dla poszczególnych jednostek wewnętrznych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji prac.

Sposób odprowadzenia skroplin będzie możliwy do sprawdzenia podczas wizji lokalnej w dniu 11.02.2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

Czy mamy wykonać osobną skrzynkę rozdzielczą, czy możemy się wpiąć bezpośrednio do istniejącej skrzynki? Proszę o wskazanie lokalizacji istniejącej skrzynki elektrycznej.

Podłączenie do istniejącej skrzynki rozdzielczej będzie można sprawdzić podczas wizji lokalnej w dniu 11.02.2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące postępowania znajdują się pod następującym linkiem :

<https://samorząd.gov.pl/web/powiat-wolominski/wykonanie-instalacji-klimatyzacji-w-salach-komputerowych-w-zespole-szkol-techniczno--zawodowych-im-inz-czesława-nowaka-w-radzyminie-przy-al-jana-pawla-ii-18>