

Nr sprawy: OA.271.01.2025.RM

Wiśniew, dnia 23 stycznia 2025 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiśniew**Nr sprawy: OA.271.01.2025.RM****prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie****Regulaminu Udzielania Zamówień w zakresie działalności sektorowej o wartości
od 130.000 zł do progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik
do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku oraz
Nr 85/2023 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2023 roku****Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia**

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1302) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

Pytania Wykonawcy:

1. Zwracamy się z prośbą o informację, które profile odpowiadają etapowi 3 i 4.
2. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga udostępnienia kosztorysu przez Wykonawcę, jeśli tak to czy w formie, która została udostępniona.
3. Prosimy o informację jak nazywa się firma zajmująca się monitoringiem, do której należy wpiąć/podłączyć przepompownie.
4. Zgodnie z Częścią X (Sposób przygotowania ofert) pkt. 3 Ogłoszenia o zamówieniu „(...) Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania (...). W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu), wykazie osób (załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu) i wykazie robót (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu) przy podpisie widnieje zapis „(podpis upoważnionego przedstawiciela)”, jednak w oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu) oraz w oświadczeniu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu) znajduje się informacja „/umocowany przedstawiciel wykonawcy określony w dokumencie rejestrowym/”, stąd pytanie czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania danych oświadczeń (załącznik nr 2 i nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu) przez pełnomocnika.
5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, która średnice pompowni są prawidłowe: w profilach wszystkie pompownie oznaczone są jako DN1500, zaś na schematach DN1200 (rys. 48-54, 56-59) z wyjątkiem pompowni P8, która na profilu oznaczona jest jako DN1000, a na schemacie DN830 (rys. nr 55).
6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, która średnice przydomowych przepompowni ścieków są prawidłowe: na profilach oznaczone są jako DN1000, zaś na schemacie DN830.
7. W udostępnionych przez Zamawiającego schematach przepompowni ścieków widnieją dwa schematy przepompowni ścieków P11 (rys. 58 i 59). Zwracamy się z prośbą o udostępnienie schematu przepompowni ścieków P12.
8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie rurociągu tłoczego metodą bezwykopową?

9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji grawitacyjnej metodą przewiertu horyzontalnego rurami PE RC?

10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Ww. profile znajdują się w projekcie budowlanym (PB II sieć ks Starosta).

2. TAK wymaga.

3. Nie mamy zawartej umowy z firmą zajmującą się monitoringiem. Posiadamy przepompownię producenta METALCHEM-WARSZAWA S.A. z system monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków MRM-GPRS z wykorzystaniem technologii GPRS.

4. W sytuacji, gdy dopuszczalne jest złożenie oferty przez pełnomocnika, pełnomocnik może podpisać także oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy pzp w imieniu z wykonawcy składającego ofertę, jednak upoważnienie takie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

5. Średnice komór przepompowni podane są w tabeli zbiorczej Projektu – str. 8, pkt 7.

6. Minimalna średnica wewnętrzna przepompowni przydomowych to 830 mm.

7. Rys. 58 przedstawia przepompownię P11, zaś Rys. 59 przedstawia przepompownię P12.

8. Tak, pod warunkiem zastosowania rur PE RC.

9. Tak.

10. Nie.

Wójt

/-/ Barbara Rybaczewska

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania