Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem

WD.ZUZ.4210.1.383.2026.RA

Komornica, dnia 18 listopada 2026 r.

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335 ze zm.),

informuję, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12.10.2026 r. pełnomocnika AWI Poland Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, w sprawie:

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją nr 384/2020 z dnia 28.10.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie, znak WD.ZUZ.2.4210.302.2020.RA, udzielonego Panattoni Europe Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, przeniesionego w dniu 29.03.2024 r. decyzją nr 105/2024 na Mlima Sp. z o.o., ul. Litewska 1, 00-581 Warszawa, następnie przeniesionego w dniu 01.10.2026 r. decyzją nr 341/2026 na AWI Poland Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tj. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu działek nr ew. 128/2, 129/4, 130, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 136/11, 136/12, obręb Ciemne, gmina Radzymin, powiat wołomiński, ze zlewni o powierzchni rzeczywistej 14,9819 ha, zredukowanej 13,4837 ha, poprzez ww. wylot, do urządzenia wodnego tj. rowu R-C, w ilościach: Q max = 0,015 m3/s, Q śr. rok = 71464 m3/r.,
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących

z nawierzchni uszczelnionych, przy ul. Logistycznej w m. Ciemne tj. dz. ew. nr 128/5, 129/9, 130/3, 132/3, 133/3, 134/3, 135/5, 135/8, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 136/11, 136/20, 136/23 obręb Ciemne, gmina Radzymin, powiat wołomiński, ze zlewni o powierzchni rzeczywistej 149 819 m2, zredukowanej 134 837,1 m2, poprzez ww. wylot (zlokalizowany na dz. ew. nr 1/3 obręb Dybów Kolonia, gmina Radzymin, X – 5807320,3; Y – 7513829,6), do urządzenia wodnego tj. rowu R-C, w ilościach: Q max = 0,0015 m3/s, Q śr. rok = 80902 m3/r.

Dyrektor

Przemysław Sobiesak

/dokument podpisano elektronicznie/

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
ul. Nasielska 1A Komornica, 05-135 Wieliszew
Tel.: 532 778 882 e-mail: zz-debe@wody.gov.pl
Skrzynka e-Doręczenia: AE:PL-74374-93925-GCCBU-30